

Poznań, 02 sierpnia 2022

I.dz. 03748/PIM/08/22/MK/2019-230

Wykonawcy w postępowaniu

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: **Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 w Poznaniu przy ul. Solna 2- IV przetarg, nr postępowania PIM/07/22/ZP48/2019-230.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”). Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu:

Pakiet nr 4 z 01.08.2022 r.

Pytanie nr 1

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią nr 4 z dnia 25 lipca - Ad.4. "Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy przy wykonywaniu wyceny, zgodnie z projektem blacha ozdobna podlega wycenie w tym etapie".

Natomiast w opisie zakresu realizacji pierwszego etapu:

"Wykonanie wykończenia elewacji z arkuszy blachy cięto-ciągnionej należy wykonać w kolejnym etapie prac. Pierwszy etap obowiązuje cały przekrój ścian zewnętrznych (włącznie z tynkowaniem oraz mocowaniem pod arkusze) z wyjątkiem samej blachy."

Są to dwie sprzeczne informacje dot. wykończenia elewacji.

Prosimy o ostateczną informację dot. wykonania elewacji z blachy ozdobnej. Czy jest ona w zakresie zamówienia czy będzie wykonana w etapie późniejszym w ramach odrębnego zamówienia ?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuję, iż w ramach realizowanego zadania należy wykonać tylko pas blachy ozdobnej wysokości 80 cm i szerokości 250 cm nad oknem O2 zgodnie z rysunkiem kładu elewacji A. W tym etapie nie będzie realizowana blacha cięto-ciągniona na pozostałej części elewacji.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację czy w zakresie robót jest wykonanie obudowy sklejką ścian.

Zgodnie z opisem zakresu realizacji etapu pierwszego zakres ten jest poza postępowania, natomiast uwzględniono go w pozycji przedmiaru robót 101.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż obudowa sklejką ścian wchodzi w zakres przedmiotowego etapu.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację czy wyposażenie ruchome toalet (m.in. kosze na śmieci, przewijaki, dozowniki na mydło itp.) należy uwzględnić w ofercie, czy jest poza zakresem.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż ruchome wyposażenie jest poza zakresem przedmiotowego etapu.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Załączniki:

1. Rysunek.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294967856338