

Oprawy awaryjne TM Technologie	
AW1	ONTEC R M1 1h - szt. 13 x 1W
AW2	ONTEC R M5 - 15W
AW3	iTECH M1 1h - szt.5 x 3,7W
AW2c	ONTEC S W1 COLD + zestaw ścienny - szt. 3
EW1	ONTEC S M1 - szt. 8
EW2	ONTEC G - szt.5

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

HYDRANT

GAŚNICA

1. Zasilanie centralki CSP wykonać przewodem FLAMEBLOCKER NHXMH 3x1,5- 300/500V
2. Instalację oświetlenia ewakuacyjnego wykonać przewodem FLAMEBLOCKER 750 HDXżo 3x1,5 ułożonym w rurce instalacyjnej bezhalogenowej pod tynkiem.

UWAGI:

1. Przyjęto następujące tryby pracy opraw:
– oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
– oprawy kierunkowe: "praca na jasno";

2. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na wysokości 2,5–3m na wysięgniku lub zwieszając np. „na sztywno".

3. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła i/lub chłodu (urządzenia HVAC);

4. Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej;

INWESTYCJA: MONTAŻ INSTALACJI ALARMU POŻAROWEGO ORAZ OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU SZKOŁY	INWESTOR: POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO 1, 61-862 POZNAŃ	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: LIPIEC 2021
RYSUNEK: RZUT PARTERU	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: IE-2
PROJEKTANT: MGR INŻ. JAN PANKIEWICZ	UPR. BUD. 167/85/Pw	
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ARTUR KREMPA	UPR. BUD. WKP/0453/PWOE/18	