



Zestawienie urządzeń:

	Czujka multisensorowa CUBUS MTD533X	20 szt.
	Wskaźnik zadziałania BX-UIPI	2 szt.
	Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-1R	2 szt.
	Moduł wejściowy BX-OI3	3 szt.
	Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N	5 szt.
	Zasilacz	3 szt.
	Trzymacz elektromagnetyczny S3-110	8 szt.
	Przewód YnTKSYekw 1x2x0.8	
	Przewód HDGs 2x1	
	Przewód HTKSH ekw PH90 1x2x0.8	

INWESTYTOR:	MONTAŻ INSTALACJI ALARMU POŻAROWEGO ORAZ OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU SZKOŁY	INWESTOR:	POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO 1, 61-862 POZNAN
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	BRANŻA:	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
RYSYNIEK:	SYSTEM SYGNALIZACJI I WYKRYWANIA POŻARU - RZUT 3 PIĘTRA	SKALA:	1:100
GL. PROJEKTANT:	RAFAŁ KARKULAK	NR UPR.:	DTT-TU02336/02/U
OPRACOWAŁ:	MICHALINA STĘPA	NR UPR.:	271/2018 CNBOP-PIB
	MACIEJ MEDYŃSKI	NR UPR.:	999/2014 CNBOP-PIB
	NATALIA JANOWSKA		
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. MIROSLAW KUBIAK	NR UPR.:	WKP/0157/PWOT/08