

A

B

C

D

E

F

G

ZASILANIE Z ROZDZIELNICY TG

N L1 L2 L3 PE

ZASILANIE Z ROZDZIELNICY TG1
(N)HXH FE/E90 CERAMIC 5x25

N L1 L2 L3 PE

X-SZR :4 :1 :2 :3

UPS

WEJŚCIE: 28A/400V/50Hz
CZAS PODTRZYMANIA 40min.
WYJŚCIE: 29A/400V/50Hz

FM1
R303 35A

KP
STYCZNIK SM 340
230 4NO M
nr ref. 4125 53

Sterownik
SZR

Blokada Mechaniczna

FM2
R303 35A

KR
STYCZNIK SM 340
230 4NO M
nr ref. 4125 53



	Q1	Q2
Praca normalna - zasilanie z TG	+	—
Praca awaryjna - zasilanie z TG1	—	+
Powrót napięcia podstawowego - zasilanie z TG	+	—

+ STYCZNIK ZAMKNIĘTY
— STYCZNIK OTWARTY