



Zestawienie urządzeń:

	Czujka multisensorowa CUBUS MTD533X	40 szt.
	Czujka multisensorowa CUBUS MTD533X	1 szt.
	Wskaznik zadziałania BX-UIPI	11 szt.
	Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-1R	2 szt.
	Moduł wejścia/wyjścia BX-Oi3	1 szt.
	Moduł wejścia/wyjścia BX-O2i4	2 szt.
	Sygnałizator optyczno-akustyczny SA-K7N	3 szt.
	Przewód YnTKSYekw 1x2x0.8	
	Przewód HDGs 2x1	
	Przewód HTKSH ekw PH90 1x2x0.8	

INWESTYCIJA: MONTAŻ INSTALACJI ALARMU POŻAROWEGO ORAZ OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU SZKOŁY	INWESTOR: POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO 1, 61-862 POZNAN		DATA: LIPIEC 2021
	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	BRANŻA: INSTALACJE NISKOPRĄDOWE	NR RYSUNKU: SSP_01
RYSUJEK: SYSTEM SYGNALIZACJI WYKRYWANIA POŻARU - RZUT PIWNICY	SKALA: 1:100		
	GL. PROJEKTANT: OPRACOWAŁ:	NR UPR.: DTT-TU02336/02/U	
		NR UPR.: 271/2018 CNBOP-PIB	
		MACIEJ MEDYŃSKI	
		NATALIA JANOWSKA	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. MIROSLAW KUBIAK	NR UPR.: WKP/0157/PWOT/08	