

Poznań, 23 listopada 2023
l.dz. 05530/PIM/11/23/MK/2022-333

Wykonawcy w postępowaniu

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: „**Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym**”, postępowanie nr PIM/11/23/ZP52/2022-333.

Na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmianie zapisów treści SWZ w postępowaniu:

PAKIET NR 6

Pytania z 21.11.2023 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie ostatecznej ilości, gatunków i średnic pni drzew do wycinki. W udostępnionej dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ występują rozbieżności. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie ostatecznej ilości, gatunków i średnic pni drzew nasadzeń kompensacyjnych. W udostępnionej dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ występują rozbieżności. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Nasadzenia kompensacyjne należy wykonać zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego dot. wycinki drzew – decyzje załączone do projektu.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie informacji czy drewno pochodzące z wycinki podlega utylizacji przez Wykonawcę czy przekazaniu Zamawiającemu. Jeżeli przekazaniu to prosimy o wskazanie miejsca dostarczenia drewna.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuję, że drewno pochodzące z wycinki podlega utylizacji.

Pytanie nr 4

Prosimy o określenie czy karpiny mają być usunięte i zutylizowane, pozostawione w gruncie czy też sfrezowane.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że karpiny należy usunąć i zutylizować.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, iż wykonanie drogi ppoz opisanej na rysunku PW_PZT_01 jako „wg odrębnego opracowania” jest w zakresie zamówienia?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Wykonanie drogi ppoz opisanej na rysunku PW_PZT_01 jako „wg odrębnego opracowania” jest w zakresie Zamówienia. Zakres należy wykonać wg. załączonej dokumentacji tj. „Budowa drogi p.poz” opracowany przez PAAS Pracownie Autorską.

Pytanie nr 6

Prosimy o udostępnienie profilu podłużnego drogi ppoz z uwzględnieniem rzędnych terenu i projektowych niwelety drogi. Jest to niezbędne dla określenia ilości prac ziemnych do wykonania. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Pytanie nr 7

Czy w zakresie zamówienia jest demontaż i utylizacja istniejących ławek wzdłuż ogrodzenia od strony północnej? Prosimy o podanie ilości ławek i specyfikacji materiałowej wraz z

określeniem sposobu ich posadowienia. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Istniejące ławki należy zdemontować i przekazać Użytkownikowi. Ławki (ilość 3 szt.) nogi w konstrukcji stalowej , oparcie i siedzisko drewniane, kotwione do fundamentów.

Pytanie nr 8

Prosimy o określenie czy w zakresie zamówienia jest demontaż ogrodzenia stalowego z betonową podwaliną od strony północnej?

Pytanie nr 9

Prosimy o określenie specyfikacji materiałowej ogrodzenia od strony północnej wraz z określeniem posadowienia. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Pytanie nr 10

Prosimy o podanie metrów bieżących do demontażu ogrodzenia stalowego pod bramę. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Pytanie nr 11

Czy w zakresie zamówienia jest przekazanie Zamawiającemu zdemontowanych pręseł stalowego ogrodzenia czy też ich zutylizowanie.

Pytanie nr 12

Prosimy o podanie specyfikacji warstw placu o nawierzchni asfaltowej do rozbiórki. Jest to niezbędne do określenia faktycznie koniecznych do wykonania robót. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Pytanie nr 13

Prosimy o podanie grubości warstwy asfaltowej nawierzchni placu do rozbiórki. Utylizacja materiału asfaltowego znacząco wpływa na cenę oferty. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Pytanie nr 14

Prosimy o podanie specyfikacji i ilości nawierzchni utwardzonej przy ścianach nowej hali sportowej od strony istniejącego budynku/placu. Brak jest tej pozycji w dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 15

Prosimy o podanie specyfikacji warstw nawierzchni utwardzonej, opisanej na rysunku PW_PZT_01 jako „uzupełnienie asfaltem o odpowiedniej podbudowie”. Jest to niezbędne do określenia ilości robót i ceny wykonania przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuję, że pytania nr 1 , nr 8 do nr 15 są w trakcie opracowywania.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie że na ścianie zewnętrznej hali sportowej w osi 1/A-C jest wełna mineralna grubości 46cm.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Należy wykonać zgodnie z projektem branży architektonicznej – potwierdzamy grubość 46 cm ze względu na ukrycie pilastrów.

Pytanie nr 17

Prosimy o podanie grubości blachy trapezowej dachowej – profil D1. Jest to niezbędne do określenia ilości robót i ceny wykonania przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że należy zastosować blachę trapezową T150/0,88 w układzie jednoprzęsłowym.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie że izolacja termiczna ścian fundamentowych ma być wykonana ze styropianu XPS L=0,036 wg detalu architektonicznego D1 PW_A_100.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuję, że należy wykonać zgodnie z projektem branży architektonicznej.

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie że w zakresie zamówienia jest dostawa i montaż bramy stalowej przesuwnej z napędem elektrycznym sterowana na pilota w ilości 1 szt. Jest to niezbędne do określenia ilości robót i ceny wykonania przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Pytanie nr 20

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej bramy wjazdowej w ogrodzeniu od strony północnej wraz z projektem zasilania i sterowania. Jest to niezbędne do określenia ilości robót i ceny wykonania przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Pytanie nr 21

Prosimy o udostępnienie projektu oznakowania drogowego pionowego i poziomego docelowej organizacji ruchu na terenie szkoły. Jest to niezbędne do określenia ilości robót i ceny wykonania przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Pytanie nr 22

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej balustrady przy widowni pokazanej na detalu D4 rys PW_A_103.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Pytania 19- 22 w trakcie opracowywania przez Zamawiającego.

Pytania nr 23

Prosimy o udostępnienie przedmiaru na wykonanie drogi ppoż na działkach 86/4 i 48/3.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający udostępnia przedmiar drogi pożarowej. Ww. przedmiar należy traktować jako pomocniczy, weryfikacja ilości po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 24

Prosimy o podanie czy nowy podest i pochylnia są wykończone kostką betonową.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Pochylnie i podest należy wykonać zgodnie z rys. PW_A_107.

Pytanie nr 25

W przedmiarach zaznaczono płytki ścienne o wymiarach 40x40, natomiast w projekcie wykonawczym w tomie III architektura na kładach ścian 1-13 zaprojektowano o wymiarach 120x60. Prosimy o określenie, który wymiar jest prawidłowy. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Należy przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie nr 26

Prosimy o potwierdzenie, że grubość płytek gresowych na posadzkę należy przyjąć min.8mm co jest standardem obowiązującym na rynku. Zgodnie z opisem na rysunkach PW_A_12, PW_A_13, PW_A_14 grubość wynosi 2 cm taka grubość płytek jest standardem dla posadzek przemysłowych przystosowanych do obciążenia wózkiem paletowym lub wózkiem widłowym.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Na rysunkach branży architektonicznej podano grubość płytek wraz z klejem 2 cm – min. grubość płytek wynosi 8 mm.

Pytanie nr 27

Prosimy o udostępnienie projektu robót rozbiórkowych istniejącego obiektu. Brak informacji w projekcie uniemożliwia oszacowanie ilości robót i ceny przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Pytanie nr 28

Prosimy o podanie zakresu robót w obrębie istniejącego budynku od strony zewnętrznej ścian fundamentowych. Brak informacji w projekcie uniemożliwia oszacowanie ilości robót i

ceny przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Pytania 27- 28 w trakcie opracowywania przez Zamawiającego.

Pytanie nr 29

Prosimy o potwierdzenie że istniejące fundamenty i ściany fundamentowe nie wymagają robót naprawczych.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Projekt nie obejmuje wykonania robót naprawczych istniejących fundamentów i ścian fundamentowych. Natomiast na etapie realizacji w przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzenia, należy wykonać roboty naprawcze istniejące fundamenty izolacją zgodną z opisem architektonicznym w ramach niniejszego Zamówienia.

Pytanie nr 30

Prosimy o potwierdzenie że istniejące fundamenty i ściany fundamentowe nie wymagają wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Projekt nie obejmuje wykonania nowej izolacji termicznej na istniejących fundamentach i ścianach fundamentowych. Natomiast na etapie realizacji w przypadku stwierdzenia braku takiej izolacji, należy zabezpieczyć istniejące fundamenty izolacją zgodną z opisem architektonicznym w ramach niniejszego Zamówienia.

Pytanie nr 31

Prosimy o potwierdzenie że istniejące fundamenty i ściany fundamentowe nie wymagają wykonania nowej izolacji termicznej.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Projekt nie obejmuje wykonania nowej izolacji termicznej na istniejących fundamentach i ścianach fundamentowych.

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie że nie występuje kolizja fundamentów budynku istniejącego z nowoprojektowanym w osi 8, 9, J.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Na podstawie posiadanych materiałów z dokumentacji archiwalnej istniejącego obiektu, projekt posadowienia przygotowano z założeniem braku kolizji nowych fundamentów z istniejącymi. Jeżeli stan istniejący okaże się inny od zakładanego, konieczne będzie zaproponowanie rozwiązania zamiennego.

Pytanie nr 33

Prosimy o wskazanie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe nadzoru budowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zapewnienie zaplecza budowy jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 34

W związku z funkcjonowaniem szkoły prosimy o określenie zakresu terenu szkoły na potrzeby placu i zaplecza budowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający udostępni teren szkoły na potrzeby budowy – zgodnie z załącznikiem „XXLO – teren na potrzeby inwestycji - szkoła ”

Pytanie nr 35

Prosimy o określenie terenu jaki Zamawiający zamierza przekazać wykonawcy jako teren budowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający udostępni teren szkoły na potrzeby budowy – zgodnie z załącznikiem „XXLO – teren na potrzeby inwestycji- szkoła ” oraz „XXLO – teren na potrzeby inwestycji – spółdzielnia”

Pytanie nr 36

Prosimy o potwierdzenie że nowa rampa (pochylnia) i podest pozostają wykończone z kostki betonowej.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Pochylnie i podest należy wykonać zgodnie z rys. PW_A_107.

Pytanie nr 37

Proszę o określenie minimalnej grubości płytek gresowych na podłodze oraz na ścianach. Obowiązujący standard u producentów wynosi obecnie min.8mm.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Na rysunkach branży architektonicznej podano grubość płytek wraz z klejem 2 cm – min. grubość płytek wynosi 8 mm.

Pytanie nr 38

Brak rysunków szczegółowych w projekcie, gdzie występują ściennie panele dźwiękochłonne wraz z podaniem rzędnych ich montażu. Prosimy o określenie.

Pytanie nr 39

Proszę o zaznaczenie w projekcie, gdzie znajdują się panele dźwiękochłonne na ścianie w osi A, wraz z podaniem rzędnych ich montażu. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Pytania 38- 39 w trakcie opracowywania przez Zamawiającego.

Pytanie nr 40

Proszę o określenie materiału z jakiego ma być wykonana stolarka okienna oznaczona jako O1 do O6. Brak takiej informacji na zestawieniu PW_A_10. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Okna należy wykonać jako aluminiowe

Pytanie nr 41

Brak w dokumentacji specyfikacji technicznej balustrady przy widowni. Prosimy o dołączenie specyfikacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Pytania 41 w trakcie opracowywania przez Zamawiającego.

Pytanie nr 42

Brak specyfikacji technicznej balustrady pochylni dla niepełnosprawnych. Prosimy o dołączenie.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Wg rysunku branży architektonicznej PW_A_107. Balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 43

Brak informacji w dokumentacji do jakiej odporności ogniowej jest zaprojektowana konstrukcja oraz jaka jest temperatura krytyczna.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Konstrukcję należy zabezpieczyć do odporności ogniowej R30, temperatura krytyczna wynosi 600 st. C. Te informacje znajdują się w p. 14 uwag rysunkowych.

Pytanie nr 44

Brak specyfikacji w jaki sposób ma być wykonany napis na elewacji zachodniej „XX LO HALA SPORTOWA WICHROWE WZGÓRZA”, herb na elewacji wschodniej oraz symbol sportowca na elewacji północnej.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Należy przyjąć litery przestrzenne o grubości 10 cm, kolor grafit RAL 7016 i żółty 1018 (zgodnie z projektem), lica wykonane z plexi, boki z płaskiej taśmy aluminiowej montowane bezpośrednio do elewacji.

Pytanie nr 45

Prosimy o podanie zakresu wymiany pokrycia dachowego na istniejących budynkach.

Pytanie nr 46

Prosimy o określenie istniejących warstw pokrycia na dachu budynku sali i łącznika (istniejących) które należy zdemontować i zutylizować.

Pytanie nr 47

Prosimy o określenie specyfikacji i przekroju warstw dachu budynku sali i łącznika (istniejących) jakie należy wykonać w miejscu rozebranych warstw.

Pytania 45- 347 w trakcie opracowywania przez Zamawiającego.

Pytanie nr 48

W dokumentacji branży sanitarnej parametry centrali wentylacyjnej 1NW1 określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności centrali wentylacyjnej. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Parametry minimalne równoważne określono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB). Kluczowe parametry dla central wentylacyjnych podane są w pkt. 2.3 PW ISW. Załączone karty doboru central wentylacyjnych na przykładzie konkretnego producenta należy traktować jako wskazanie oczekiwanego standardu wyposażenia central i takowy należy przyjąć do kalkulacji.

Pytanie nr 49

W dokumentacji branży sanitarnej parametry centrali wentylacyjnej 2NW2 określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności centrali wentylacyjnej. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Parametry minimalne równoważne określono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB)

Kluczowe parametry dla central wentylacyjnych podane są w pkt. 2.3 PW ISW. Załączone karty doboru central wentylacyjnych na przykładzie konkretnego

producenta należy traktować jako wskazanie oczekiwanego standardu wyposażenia central i takowy należy przyjąć do kalkulacji.

Pytanie nr 50

W dokumentacji branży sanitarnej parametry centrali wentylacyjnej 3NWS określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności centrali wentylacyjnej. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Odpowiedź: Parametry minimalne równoważne określono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB)

kluczowe parametry dla central wentylacyjnych podane są w pkt. 2.3 PW ISW. Załączone karty doboru central wentylacyjnych na przykładzie konkretnego producenta należy traktować jako wskazanie oczekiwanego standardu wyposażenia central i takowy należy przyjąć do kalkulacji.

Pytanie nr 51

W dokumentacji branży sanitarnej parametry pompy ciepła ZETA Rev HP XT LN 14.4 określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności pompy ciepła. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Parametry minimalne równoważne określono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) kluczowe parametry dla pompy ciepła podane są w pkt. 4 PW ISW. Załączona karta doboru pompy ciepła na przykładzie konkretnego

producenta należy traktować jako wskazanie oczekiwanego standardu wyposażenia i takowy należy przyjąć do kalkulacji.

Pytanie nr 52

W dokumentacji branży sanitarnej parametry wentylatora wywiewnego Wc1 określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności wentylatora wywiewnego.

Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Parametry minimalne równoważne określono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB)

Pytanie nr 53

W dokumentacji branży sanitarnej parametry wentylatora wywiewnego Wcs określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności wentylatora wywiewnego. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Parametry minimalne równoważne określono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB)

Pytanie nr 54

W dokumentacji branży sanitarnej parametry zaworu pierwszeństwa określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności zaworu pierwszeństwa. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Parametry minimalne równoważne określono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB).

Pytanie nr 55

W dokumentacji branży sanitarnej parametry umywalki określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności umywalki. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Parametry minimalne równoważne określa branża architektoniczna. Załączone karty doboru białego montażu i armatury na przykładzie konkretnego producenta należy traktować jako wskazanie oczekiwanego standardu wyposażenia i takowy należy przyjąć do kalkulacji.

Pytanie nr 56

W dokumentacji branży sanitarnej parametry umywalki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności umywalki NPS. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Parametry minimalne równoważne określa branża architektoniczna. Załączone karty doboru białego montażu i armatury na przykładzie konkretnego producenta należy traktować jako wskazanie oczekiwanego standardu wyposażenia i takowy należy przyjąć do kalkulacji.

Pytanie nr 57

W dokumentacji branży sanitarnej parametry miski ustępowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności miski ustępowej NPS. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Parametry minimalne równoważne określa branża architektoniczna. Załączone karty doboru białego montażu i armatury na przykładzie konkretnego producenta należy traktować jako wskazanie oczekiwanego standardu wyposażenia i takowy należy przyjąć do kalkulacji.

Pytanie nr 58

W dokumentacji branży sanitarnej parametry miski ustępowej określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności miski ustępowej. Wnioskujemy o

dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Parametry minimalne równoważne określa branża architektoniczna. Załączone karty doboru białego montażu i armatury na przykładzie konkretnego producenta należy traktować jako wskazanie oczekiwanego standardu wyposażenia i takowy należy przyjąć do kalkulacji.

Pytanie nr 59

W dokumentacji branży sanitarnej parametry pisuaru określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności pisuaru. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Parametry minimalne równoważne określa branża architektoniczna. Załączone karty doboru białego montażu i armatury na przykładzie konkretnego producenta należy traktować jako wskazanie oczekiwanego standardu wyposażenia i takowy należy przyjąć do kalkulacji.

Pytanie nr 60

W dokumentacji branży sanitarnej parametry przegrody pisuarowej określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności przegrody pisuarowej. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Parametry minimalne równoważne określa branża architektoniczna. Załączone karty doboru białego montażu i armatury na przykładzie konkretnego producenta należy traktować jako wskazanie oczekiwanego standardu wyposażenia i takowy należy przyjąć do kalkulacji.

Pytanie nr 61

W dokumentacji branży sanitarnej parametry stelażu do zabudowy pod miskę ustępową określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności stelażu. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Parametry minimalne równoważne określa branża architektoniczna. Załączone karty doboru białego montażu i armatury na przykładzie konkretnego producenta należy traktować jako wskazanie oczekiwanego standardu wyposażenia i takowy należy przyjąć do kalkulacji.

Pytanie nr 62

W dokumentacji branży sanitarnej parametry stelażu do zabudowy pod pisuar określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności stelażu. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Parametry minimalne równoważne określa branża architektoniczna. Załączone karty doboru białego montażu i armatury na przykładzie konkretnego producenta należy traktować jako wskazanie oczekiwanego standardu wyposażenia i takowy należy przyjąć do kalkulacji.

Pytanie nr 63

W dokumentacji branży sanitarnej parametry stelażu do zabudowy pod miskę ustępową dla niepełnosprawnych określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności stelażu NPS. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Parametry minimalne równoważne określa branża architektoniczna. Załączone karty doboru białego montażu i armatury na przykładzie konkretnego producenta należy traktować jako wskazanie oczekiwanego standardu wyposażenia i takowy należy przyjąć do kalkulacji.

Pytanie nr 64

W dokumentacji branży sanitarnej parametry zestawu prysznicowego określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności zestawu prysznicowego. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Parametry minimalne równoważne określa branża architektoniczna. Załączone karty doboru białego montażu i armatury na przykładzie konkretnego producenta należy traktować jako wskazanie oczekiwanego standardu wyposażenia i takowy należy przyjąć do kalkulacji.

Pytanie nr 65

Na rysunku PW-PZT branży sanitarnej jest napisane „Zbiornik wody deszczowej wedł. odr. opr.” Prosimy o potwierdzenie, że zbiornik na wody deszczowe nie jest przedmiotem zamówienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zbiornik wody deszczowej jest objęty postępowaniem przetargowym. Realizację zbiornika retencyjnego (szt.1) wraz z instalacją kanalizacji deszczowej, instalacji wykorzystania wody z opadów należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową „ Instalacja kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego dla terenów XX Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu os. Wichrowe Wzgórze 111 w Poznaniu” autorstwa mgr inż. Jacka Sikory . W zakresie Wykonawcy jest także realizacja robót w wskazania w opracowaniu „ Instalacja elektryczna pomp zlokalizowanej w terenie zewnętrznym”.

Pytania nr 66

Na rysunku PW-PZT branży sanitarnej jest napisane w legendzie „zewnętrzna inst. kanalizacji deszczowej według odręb. opracowania” Prosimy o potwierdzenie,

że zewnętrzna inst. kanalizacji deszczowej na wody deszczowe nie jest przedmiotem zamówienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Część kanalizacji deszczowej na pzt wykonana powinna być według odrębnego opracowania kanalizacji deszczowej tj. zgodnie z dokumentacją projektową „ Instalacja kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego dla terenów XX Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu os. Wichrowe Wzgórze 111 w Poznaniu” autorstwa mgr inż. Jacka Sikory . W zakresie Wykonawcy jest także realizacja robót w wskazania w opracowaniu „ Instalacja elektryczna pomp zlokalizowanej w terenie zewnętrznym”.

Pytanie nr 67

Na rysunku PW-PZT branży sanitarnej jest napisane w legendzie „zewnętrzna inst. kanalizacji deszczowej ciśnieniowa według odręb. opracowania” Prosimy o potwierdzenie, że zewnętrzna inst. kanalizacji deszczowej ciśnieniowa na wody deszczowej nie jest przedmiotem zamówienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Część kanalizacji deszczowej na pzt wykonana powinna być według odrębnego opracowania kanalizacji deszczowej tj. zgodnie z dokumentacją projektową „Instalacja kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego dla terenów XX Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu os. Wichrowe Wzgórze 111 w Poznaniu” autorstwa mgr inż. Jacka Sikory . W zakresie Wykonawcy jest także realizacja robót w wskazania w opracowaniu „ Instalacja elektryczna pomp zlokalizowanej w terenie zewnętrznym”.

Pytanie nr 68

Prosimy o sprecyzowanie zakresu instalacji kanalizacji deszczowej będącej przedmiotem zamówienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zakres zewnętrznej kanalizacji deszczowej będący w zakresie przedmiotu zamówieni określone w dokumentacji tj.

1/ PW – PZT Projekt zagospodarowania terenu zewnętrzne instalacje sanitarne (opracowani mgr inż. A. Smucerowicz) - „ Przebudowa budynku szkoły i rozbudowa o salę gimnastyczną wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

**2/ IS- 01 Projekt zagospodarowania terenu (opracowanie mgr inż. Jacek Sikora) -
„ Projekt instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego dla XXLO”**

Pytanie nr 69

Brak dokumentacji projektowej „zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej według odrębnego opracowania” prosimy o udostępnienie dokumentacji w przypadku gdy zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej jest przedmiotem zamówienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zgodnie z odp. pkt. 68.

Pytanie nr 70

Brak dokumentacji projektowej „zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej ciśnieniowej według odrębnego opracowania” prosimy o udostępnienie dokumentacji w przypadku gdy zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej ciśnieniowej jest przedmiotem zamówienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zgodnie z odp. pkt. 68.

Pytanie nr 71

W dokumentacji branży sanitarnej parametry zestawu hydroforowego określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności zestawu hydroforowego. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Parametry minimalne równoważne określono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) . Ponadto kluczowe parametry dla zestawu hydroforowego podane są w pkt. 2.2 PW ISZ oraz na rys. PW-1000.

Pytanie nr 72

W dokumentacji branży elektrycznej określono oprawy oświetlenia podstawowego konkretnego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Pytanie nr 73

W dokumentacji branży elektrycznej określono oprawy oświetlenia awaryjnego konkretnego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Pytanie nr 74

W dokumentacji branży elektrycznej określono centralę oddymiania konkretnego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.6.

Pytanie nr 75

Proszę o jasne określenie zakresu prac elektrycznych do wykonania w istniejącej rozdzielnicy RG-P. Proszę opisać stan istniejący oraz stan projektowany.

Pytanie nr 76

Czy w istniejącej rozdzielnicy RG-P jest rezerwa miejsca na zabudowę projektowanych elementów?

Pytanie nr 77

Czy zabudowa nowych elementów w rozdzielnicy RG-P wymaga wymiany obudowy rozdzielnicy?

Pytanie nr 78

Czy istniejące tory prądowe (ozonowanie, zaciski itp.) w rozdzielnicy RG-P dostosowane są do projektowanego zwiększenia mocy przyłączeniowej?

Pytanie nr 79

Zakres prac w istniejącym złączu Enea ogranicza się do wymiany wkładki bezpiecznikowej czy może będzie potrzebna wymiana obudowy?

Pytanie nr 80

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej branży elektrycznej o elewacje projektowanych rozdzielnic.

Pytanie nr 81

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej branży elektrycznej o elewacje istniejących rozdzielnic (widok od wew. z rozmieszczeniem projektowanej aparatury) dla stanu istniejącego oraz dla stanu projektowanego.

Pytania 72- 81 w trakcie opracowywania przez Zamawiającego.

Zamawiający informuję o zmianie terminu składania/ otwarcia ofert w postępowaniu z 28.11.2023 r. godz. 10:00/11:00 na 30.11.2023 r. godz. 10:00/11:00. Ponadto zmienia ulega termin związania ofertą z 27.12.2023 r. na 29.12.2023 r.

Z poważaniem

Załączniki:

1. *Przedmiar drogi pożarowej,*

Otrzymują:

1. *Adresat*
2. *a/a*

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968185080