

Poznań, 28 listopada 2023  
l.dz. 05562/PIM/11/23/MK/2022-333

Wykonawcy w postępowaniu

[www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)

Dotyczy: „**Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym**”, postępowanie nr PIM/11/23/ZP52/2022-333.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmianie zapisów treści SWZ w postępowaniu:

**Zamawiający informuje, że zmienia treść odpowiedzi z pakietu nr 7**

**Pytanie nr 6**

Czy projekt przewiduje bezpieczne prowadzenie prac podczas robót ziemnych związanych z montażem zbiornika w zakresie ochrony strefy korzeniowej drzew w jego sąsiedztwie - widocznych na PZT? Czy uwzględniono podczas sporządzania projektu „Wytyczne do projektowania. Ochrony oraz pielęgnacji zieleni publicznej” ZDM w Poznaniu?

**Wyjaśnienia Zamawiającego**

**Zbiornik p.poż należy wykonać zgodnie z rys PZT\_REW\_01.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dysponuje projektem płyty żelbetowej dla posadowienia agregatu prądotwórczego?

## Wyjaśnienia Zamawiającego

**W wycenie należy przyjąć : płytę pod agregat o wymiarach 2,5 x 1,5m o grubości 20cm. Beton C30/38 W8, zbrojenie górą i dołem #10/150.**

**Z poważaniem**

Podpisano  
przez  
Bartosz  
Lewandowski  
2023.11.28  
14:38:71



Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: *Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl*

Pismo sporządził/a: *Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl*

Klucz dokumentu: *Type=DocumentVer;Id=4294968187167*