

Poznań, 2025-07-02

Numer pisma: DW/MSW/727/70170/2025

**POZNAŃSKIE INWESTYCJE  
MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
pl. Wiosny Ludów 2  
61-831 Poznań**

**Dotyczy: Odp: Wniosek o podanie wydajności hydrantów - Poznań, Żeromskiego i Janickiego.**

Odpowiadając na Państwa maila w sprawie zlecenia na przeprowadzenie badania ciśnienia i wydajności wody jakie panuje na hydrancie p.poż. umieszczonym na sieci wodociągowej (Poznaniu ul. Żeromskiego i Janickiego) AQUANET S.A. w Poznaniu informuje, iż pomiar został wykonany.

Pragniemy także zaznaczyć, iż uzyskane wyniki ciśnienia i przepływu są parametrami zmiennymi, a więc mogą ulec zmianie w zależności od pory roku i godziny rozbioru.

**Pomiary te przedstawiają aktualne i chwilowe parametry sieci wodociągowej i parametry na wypływie z hydrantu, stąd nie mogą być traktowane jako zapewnienie dostawy wody na cele ppoż. w dłuższym okresie czasu. Opinie i warunki techniczne w sprawie zaopatrzenia Inwestycji w wodę na cele ppoż. muszą uwzględniać również obecne i przyszłe zainwestowanie danego obszaru i są one wydawane na wniosek zainteresowanych przez Dział Techniczny, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Mail: [techniczny@aquanet.pl](mailto:techniczny@aquanet.pl)**

Informujemy także, iż za przedmiotowe badanie obciążeni zostaniecie Państwo fakturą zgodnie z cennikiem usług naszej Spółki.

W załączniku przysyłamy wyniki z przeprowadzonego badania.



**Żeromskiego Janickiego 3 hydranty.pdf**

sprawę prowadzi  
Jakub Halke  
Dział Sieci Wodociągowej  
T: +48 618359863