

Andrzej Tajcher

Od: Maria Ratajczak [maria.ratajczak@aquanet.pl] w imieniu Małgorzata Pietras [Malgorzata.Pietras@aquanet.pl]
Wysłano: 20 maja 2020 13:28
Do: biuro@prosystem-poznan.pl
DW: Malgorzata_Madzinska@um.poznan.pl; zdm@zdm.poznan.pl
Temat: Uzgodnienie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami ul. Miłosza Czesława, Ks.Twardowskiego Jana, Iwaszkiewicza Jarosława, Herberta Zbigniewa, Grochowiaka Stanisława, Szpotańskiego Janusza, Kisielewskiego Stefana, Herlinga-Grudzińskiego Gus
Załączniki: ZDM_Prawo dysponowania sieci.pdf; AQ-RODO-50-aktualny.docx; Bitdefender.txt

Numery spraw: IBM/810/350/2019, IBM/811/297/2020

Zamawiający:

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury technicznej ulicy Czesława Miłosza i ulic przyległych w Poznaniu ul. Jarosława Iwaszkiewicza 1
60-461 Poznań

Wnioskodawca:

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Prosystem Os.Bolesława Śmiałego 30/75
60-682 Poznań

W odpowiedzi na pisma w w/w sprawie, w nawiązaniu do maila z dnia 04.03.2020 r., po uzupełnieniu brakujących dokumentów (See attached file:

ZDM_Prawo dysponowania sieci.pdf)- informuję, że uzgadniamy bez uwag projekt w zakresie:

1. sieć kanalizacji deszczowej na odcinkach D07-D01 (DN600, L=305,0m; DN300, L=14,0m), D10-D02 (DN300, L=155,7m), D12-D04 (DN300, L=184,8m), D14-D05 (DN300, L=187,6m), D14-D06 (DN300, L=172,8m), D20-D07 (DN300, L=312,5m), D29-Distn. (DN500, L=189,8m; DN300, L=166,9m), D32-D23 (DN500, L=152,2m), D34-D28 (DN300, L=117,5m), D37-D32 (DN300, L=144,2m), D35-D32 (DN300, L=43,2m), D39-D35 (DN300, L=91,3m), D41-D36 (DN300, L=132,7m), D43-D37 (DN300, L=129,6m), nr uzgodnienia IBM/810/350/2019.
2. 74 przykanaliki deszczowe w wpustami, nr uzgodnienia IBM/811/297/2019.

Informujemy że:

- uzgodnienie jest ważne tylko i wyłącznie z planami zagospodarowania terenu opracowanymi z datą marzec 2020
- uzgodnienie AQUANET S.A. nie wymaga podpisu ani stempla

Uzgodnienie dokumentacji dotyczy:

- zgodności dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi,
- zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami AQUANET zawartymi w opracowaniu Aquanet SA „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne.” Aquanet SA, styczeń 2013r. wraz z załącznikami do ww. opracowania.

Niniejszy dokument anuluje mail przesłany dnia 19.03.2020 r.

Sprawę prowadziła:

Małgorzata Pietras,
kom. 783945498,
mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Z poważaniem
Maria Ratajczak
Główny Specjalista ds.
Uzg. Dokumentacji Projektowej
AQUANET S.A.