

Poznań, 2018-09-13

Numer pisma: DW/IBM/422/49760/2018

Numery spraw: IBM/80-9-1/832/2018

**Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
Prosystem
Os.Bolesława Śmiałego 30/75
60-682 Poznań**

Dotyczy: Przebudowy ul. Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu drogowego przebudowy ul. Czesława Miłosza i ulic przyległych w Poznaniu informujemy, że po zapoznaniu się z przedłożoną mapą przekazujemy następujące uwagi:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET SA - Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem- osoba do kontaktu: Krzysztof Kwaśny - Koordynator ds. Eksploatacji Sieci i Obiektów Wod-Kan, tel.: 61 8359 871, 601 283 758.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego i kanalizacji sanitarnej prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET SA (adres kontaktowy patrz pkt 1.).
4. W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinających w węzłach wodociągowych i na przyłączach wodociągowych oraz włazy studzienek kanalizacyjnych należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji z hydrantami, skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci i na przyłączach wodociągowych oraz włączami studzienek kanalizacyjnych.
6. Krawężnik nad wodociągiem wykonać na podbudowie lekkiej.
7. Wszystkie niejasności i nieprawidłowości wynikłe podczas prowadzenia prac należy wyjaśnić z AQUANET SA - Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan.
8. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie istniejącego uzbrojenia wod-kan nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5 m, dla sieci kanalizacji sanitarnej 1,2m nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET SA przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.
9. Istniejące hydranty powinny być zabudowane w terenie zielonym lub w chodnikach od strony budynków. Z załączonych do wniosku planów sytuacyjnych nie wynika jednoznacznie kolizja istniejących hydrantów nadziemnych z przebudową drogi. W przypadku jednak zaistnienia

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Siedziba Biura Projektów i Realizacji Inwestycji
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

takiej kolizji należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na przebudowę kolidującego hydrantu.

Informacja:

W siedzibie Aquanet SA oraz na stronie internetowej www.aquanet.pl dostępne są wnioski m.in. na uzgodnienie projektu drogowego, **który prosimy każdorazowo wypełniać** przy zamiarze uzgodnienia projektu drogowego.

Załączniki:

- legz. planu sytuacyjnego z potwierdzeniem przebiegu uzbrojenia,
- informacja dotycząca RODO.

Sprawę prowadziła: Olga Stachowska tel: 61 8359 320
e-mail: olga.stachowska@aquanet.pl

AQUANET
BIURO ROZWOJU MAJĄTKU

Maria Ratajczak
Główny Specjalista ds. Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Otrzymują:

ME