



Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznań, 18 lipca 2023

l.dz. 03382/PIM/07/23/DK/2021-302

Wykonawcy w postępowaniupoprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: **postępowania pn.: „WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ BOISK TRENINGOWYCH W RAMACH ZADANIA PN. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OBIEKTÓW WIELOFUNKCYJNYCH KS WARTA [POZNAŃ]” – nr ref. PIM/07/23/ZP37/2021-302.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych/ udzielonych w ww. postępowaniu:

1. Proszę o potwierdzenie, że podbudowę boiska z nawierzchnią z trawy naturalnej wykonać zgodnie z pkt 2.5 PFU tzn. z zastosowaniem warstw z tłucznia kamiennego.

Wyjaśnienie:

Należy wykonać zgodnie z założeniami udostępnionej dokumentacji – Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

2. Zgodnie z podręcznikiem licencyjnym PZPN pkt I.14 „pole gry musi być w całości naturalne, sztuczne lub hybrydowe”. Proszę o potwierdzenie założeń PFU dotyczących wykonania nawierzchni hybrydowej jedynie w obrębie pól bramkowych.

Wyjaśnienie:

Należy wykonać zgodnie z założeniami udostępnionej dokumentacji – Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

3. Czy w ramach Zamówienia należy dostarczyć wiaty dla zawodników rezerwowych?.

Wyjaśnienie:

Tak, należy dostarczyć.

4. Czy dojazd do planowanych miejsc postojowych należy przebudować?

Wyjaśnienie:

Konieczność jakiegokolwiek przebudowy wynikać będzie z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej oraz uzgodnień w tym zakresie dokonanych z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania.

5. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kanału monolitycznego w klasie D400 z obudową wykonaną na miejscu przez wykonawcę np. Monoblock PD 100 o nasiąkliwości równej 0 i klasie mrozoodporności F1000.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że Wykonawca uzyska zgodę gestora sieci i wszelkie niezbędne zgody do zaproponowanej realizacji.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968110866