

Poznań, 29 marca 2023

I.dz. 01409/PIM/03/23/DK/2022-350

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: **postępowania pn.: „REMONT NAWIERZCHNI PÓŁNOCNEJ JEZDNI ULICY WARSZAWSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY ŚW. MICHAŁA DO ULICY KRAŃCOWEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM [POZNAŃ]” – nr ref. PIM/03/23/ZP16/2022-350.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu:

1. Pytanie nr 1 – dotyczy mieszanki na warstwę wiążącą.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie granulatu asfaltowego.

2. Dot. SST D-04.08.01 i D-05.03.05/a.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 35/50 do wykonania warstwy wiążącej i wyrównawczej? Asfalt 35/50 wg powołanych Wytycznych Technicznych WT-2 2014 stanowi równoważne rozwiązanie co wskazany przez Zamawiającego asfalt 50/70, jednocześnie poprawiając w znaczny sposób odporność nawierzchni na deformacje trwałe w czasie jej eksploatacji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 35/50 do warstwy podbudowy i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, jako równoważnego do opisanego w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968043280