

Poznań, 27 maja 2024

I.dz. 02096/PIM/05/24/DK/2019-207

Wykonawcy w postępowaniupoprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: **postępowania pn.: „Poprawa infrastruktury rowerowej na ul. Dmowskiego na odcinku pomiędzy ul. Miedzianą i Rynkiem Łazarskim - ETAP III - odcinek od km 0+600 pomiędzy ul. Krauthofera a ul. Miedzianą (do końca zakresu)” – nr ref. PIM/05/24/ZP16/2019-207.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu:

1. Zgodnie z załączonym projektem, Wykonawca musi uzyskać pozytywną decyzję ornitologa dotyczącą wycinki drzew. Zwracamy się z prośbą o informację co w przypadku, gdy wycinka drzew nie będzie możliwa ze względu na okres lęgowy ptaków. Czy Zamawiający przedłuży wtedy termin realizacji zadania o okres, kiedy Wykonawca nie mógł prowadzić wycinki?

Wyjaśnienie:

W przypadku braku możliwości wycinki w okresie lęgowym ptaków Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w ciągu 7 dni harmonogramu realizacji uwzględniającego konieczność pozostawienia drzew do czasu kiedy będzie możliwa ich wycinka.

2. Ze względu na brak wyodrębnienia gwarancji na oznakowanie poziome z okresu gwarancji na całe zadanie, zwracamy się z prośbą o wyłączenie i skrócenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome?

Wyjaśnienie:

§ 12 ust. 2 projektowanych postanowień umownych (Załącznik nr 1 do SWZ) otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zakres uprawnień z rękojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres uprawnień z gwarancji określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 7 do Umowy. Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi [.....] miesięcy (zgodnie z Ofertą Wykonawcy), za wyjątkiem oznakowania poziomego grubowarstwowego (na które okres rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy) oraz oznakowania poziomego cienkowarstwowego (na które okres rękojmi i gwarancji wynosi 12 miesięcy) i liczony jest od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta

materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru końcowego”.

3. Zwracamy się z prośbą o określenie jakie warstwy i grubości należy odtworzyć w pozycjach 48 i 49 zakresu drogowego?

Wyjaśnienie:

Odtworzenie nawierzchni jezdni jak dla KR3 z wbudowaniem siatki przeciwspekaniowej,

Warstwy:

- w-wa ściernalna z MMA 4cm;
- w-wa wiążąca z MMA 5cm;
- podbudowa zasadnicza z BA 7cm;
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 20cm ($E2 \geq 160\text{MPa}$);
- podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem C3/4 15cm ($E2 \geq 100\text{MPa}$);
- zasypka z gruntu niewysadzinowego – podłoże G1 ($E2 \geq 80\text{MPa}$).

Metoda schodkowania warstw.

Z poważaniem

Dyrektora ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968286270