

Poznań, 04 lutego 2025

I.dz. 00394/PIM/02/25/DK/2025-418

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: **postępowania pn.: „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC TAYLORA I KOŚCIUSZKI W POZNANIU” – nr ref. PIM/01/25/ZP6/2025-418.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuszcza sadzenie drzew liściastych o parametrach obwodowych pnia na wys. 1 m: 14-16 cm, oraz krzewy o parametrach: pojemnik minimum C1,5/C2, byliny pojemnik min. P11/C1,5/C2?.

Wyjaśnienie:

Parametry zieleni zostały określone w projekcie w części opisowej (TOM VI_ZIELEŃ).

2. Prosimy o doprecyzowanie pozycji z pkt 2 ppkt 2.1 kosztorysu branży teletechnicznej „Roboty związane z kablami niezidentyfikowanymi oraz z robotami tymczasowymi oraz odtworzeniowymi” poprzez wskazanie cech charakterystycznych przedmiotowych kabli, tj. ich ilości, średnicy, długości, głębokości ułożenia, itp. lub wykreślenie tej pozycji z kosztorysu, gdyż poprzez enigmatyczność zapisu, uniemożliwia on prawidłową kalkulację Zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający usuwa wspomnianą w pytaniu pozycję przedmiaru. Dodatkowo usuwa się również analogiczna pozycję z przedmiaru branży elektrycznej. Skorygowany przedmiar robót-oferta zostaje udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Dotyczy: instalacje sanitarne

W opisie technicznym podano konkretnego producenta dla kompletu montażowego na włączeniu do istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej DN300. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu innego producenta, jakie parametry równoważności muszą zostać spełnione?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kompletu montażowego innego producenta jako rozwiązania równoważnego. Wyrób musi być przystosowany do montażu na rurze kamionkowej wzmocnionej rękawem CIPP z odejściem na PVC.

4. Dotyczy: instalacje sanitarne

Prosimy o podanie zagłębienia dna kanału demontowanej sieci wraz ze studzienką.

Wyjaśnienie:

Kanał należy przyjąć na głębokości 2,5 m i wpust na głębokości 3,5m.

5. Dotyczy: instalacje sanitarne

Czy dla robót demontażowych (poz. 1.5) należy również uwzględnić pełną wymianę gruntu?

Wyjaśnienie:

Należy przyjąć pełną wymianę gruntu dla robót demontażowych.

Z poważaniem

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA DS. WSPARCIA INWESTYCJI

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968427465