

Poznań, 13 marca 2024

I.dz. 01117/PIM/03/24/MK/2023-372

Wykonawcy w postępowaniu

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: **postępowania przetargowego pn. „Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej [POZNAŃ]”, postępowanie numer PIM/01/24/ZP3/2023-372.**

Na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu oraz zmianie treści SWZ:

Pakiet nr 11

Pytania z 28.02.2024 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy drzwi do dźwigu na poziomie parteru mają mieć odporność ogniową. Jeżeli tak, to jaką?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Należy przyjąć odporność dla tych drzwi EI 60, jak drzwi do dźwigu otwierane w podziemiu.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza inną szerokość drzwi do dźwigu niż 120 cm, np. 90 lub 100 cm;

Wyjaśnienia Zamawiającego

Nie.

Pytania z 21.02.2024 r.

Pytanie nr 1

W jaki sposób należy wykończyć stropy powyżej sufitów rastrowych?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Stropy żelbetowe powyżej sufitów podwieszonych nie tynkowane malowane farbami emulsyjnymi.

Kolor grafitowy np. RAL 7023.

Pytanie nr 2

W jaki sposób należy wykończyć ściany powyżej sufitów rastrowych?

Wyjaśnienia Zamawiającego

W ofercie należy przewidzieć malowanie i tynkowanie ścian nad sufitami rastrowymi.

Tynk kategorii IV. malowany farbami emulsyjnymi.

Kolor grafitowy np. RAL 7023.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie istotnych parametrów technicznych dla akustycznego sufitu drewnianego nad halą basenową oraz dla okładziny ściennej drewnianej (grubość i wysokość listew, wymiar „przerwy” pomiędzy listwami).

Wyjaśnienia Zamawiającego

Sufity podwieszane nad halą basenową z szerokich listew drewnianych, listwy szerokości 10cm, przerwy między listwami 5cm (np. w systemie Hunter Douglas Solid Wood Grid).

Ściana drewniana boczna została pokazana i jej elementy zwymiarowane na rysunku architektury nr 22. Struktura tej ściany i geometria użycia tworzących ją elementów drewnianych stanowi o jej akustyce. Poszczególne jej elementy powinny być odpowiednio zaimpregnowane podobnie jak dźwigary dachowe.

Kolor tych elementów jak i elementów sufitu podwieszono podobny do koloru dźwigarów dachowych.

Pytania z 28.02.2024 r.

Pytanie nr 1

Proszę o podanie koloru RAL stolarki drewnianej.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Prosimy o doprecyzowanie pytania o jaką stolarkę drewnianą chodzi.

Pytanie nr 2

Proszę o uszczegółowienie co należy wycenić pod hasłem „Drabinki 85x240 cm, szt. 10 z wyposażeniem do ćwiczeń”- OPIS OGÓLNY pkt. 35. KRYTA PŁYWALNIA W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU – WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE 30. Sala fitness.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Należy wycenić 10 szt. drabinek o wymiarach 85x240 cm.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968239871