

## Wykonawcy w postępowaniu

I.dz. ....../PIM/11/20/MK/2020-265

[www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)

Dotyczy: **Postępowania przetargowego pn. „Przebudowa ul. Bocianiey”, nr postępowania PIM/10/20/ZP58/2020-265 .**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu:

### **Pytanie nr 1 z 27.10.2020 r.**

Prosimy o określenie jaką należy przyjąć warstwę na dnie zbiornika retencyjnego-odparowującego. Zgodnie z przekrojami należy wykonać warstwę 80 cm betonu C20/25, a zgodnie z projektem wykonawczym dla kanalizacji deszczowej w pkt. 6.5 dno skarpy zbiornika należy wyłożyć płytami ażurowymi. Prosimy o informację, którą wersję należy przyjąć do wyceny. W przypadku wyceny płyt ażurowych, prosimy o zmianę poz. 46 d. 1.5 w kosztorysie dla branży drogowej.

### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że dno zbiornika wykonać należy z betonu grubości 80 cm , zgodnie z projektem drogowym, ze względu na dociążenie związane z możliwością „wypłynięcia” pustego zbiornika

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający posiada kosztorysy w wersji edytowalnej? Jeśli tak to zwracam się z prośbą o udostępnienie kosztorysów w wersji edytowalnej.

## Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że udostępni kosztorysy w wersji edytowalnej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl),
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, specjalista ds. zam. publ. tel. +48 61 884 20 16 e-mail: [marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl](mailto:marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl)