

WPŁYNEŁO

dnia 28.06.2019

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MOST

Poznań, 2019-06-27

Numer pisma: DW/IBM/361/37196/2019

Numery spraw: IBM/810/291/2018

IBM/811/747/2019

IBM/80-13/49/2019

Pracownia Projektowa Most S.C.
Wargowo 88
64-605 Wargowo

Dotyczy: Uzgodnienia projektu odwodnienia ul. Bocianiey w Poznaniu.

W odpowiedzi na pisma w w/w sprawie, w nawiązaniu do prowadzonej korespondencji, po ostatecznym uzupełnieniu dokumentacji dnia 26.06.2019 r. informujemy, że uzgadniamy projekt w zakresie:

1. sieć kanalizacji deszczowej S8-S5 (PVC315, L=49,5m), S6-W1 (PVC315, L=32,5m) - **nr uzgodnienia 810/291/2018,**
2. 7 przykanalików deszczowych z wpustami Wp1-Wp7 - **nr uzgodnienia 811/747/2019.**

Pozytywnie opiniujemy przedstawiony projekt podczyszczania wód opadowych i roztopowych z zastosowaniem separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem i 10-krotnym by-passem o przepustowości Q=6-100 l/s i średnicy 1200 mm (80-13/49/2019).

Jednocześnie informujemy, że:

- AQUANET nie weryfikuje wielkości projektowanego zbiornika odparowującego,
- zmianę lokalizacji studni S6 i trasę przykanalika do wpustu Wp1 należy uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej, uzgodnienie dołączyć do dokumentów odbiorowych dla projektowanego układu odwodnienia ul. Bocianiey.

Załączniki:

1 egz. dokumentacji

Otrzymują:
Zarząd Dróg Miejskich
Wilczak 17
61-623 Poznań

AQUANET
DZIAŁ ROZWOJU MAJĄTKU

Maria Talarajczak
Główny Specjalista ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Za zgodność z oryginałem


Paweł Płatkiewicz

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl