



Poznań, dnia 15 czerwca 2023 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.52840.144.5.2023.SŚ

**POSTANOWIENIE**

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 – zwanej dalej u. ochrony ppoż) w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 marca 2023 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu – 31 marca 2023 r.) złożonego przez Urząd Miasta Poznania, Wydział Organizacyjny Oddział Organizacji, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań wraz z „**Ekspertyzą techniczną dla budynku dydaktycznego szkoły podstawowej przy ul. Słowackiego 58/60 w Poznaniu**” (zwanej dalej Ekspertyzą techniczną), sporządzoną w marcu 2023 roku przez rzeczoznawców: budowlanego mgr. inż. Jakuba Rzeźniczaka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Andrzeja Wysokińskiego z określonymi w punkcie 6.3 następującymi wskazaniem:

1. brakiem doprowadzenia instalacji hydrantowej do pomieszczeń: 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,10; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,24; 0,25; 0,26; 0,27; 0,28; 0,29 na parterze, 1,02; 1,03; 1,04; 1,09; 1,10; 1,23; 1,24; 1,25; 1,30; 1,32 na I piętrze, 2,02; 2,03; 2,04; 2,09; 2,10; 2,11; 2,12; 2,13; 2,14; 2,23; 2,24; 2,25; 2,34 na II piętrze, 3,02; 3,03; 3,08; 3,09; 3,10; 3,11; 3,16; 3,17; 3,18 na III piętrze znajdujących się w strefie ZL, w tym do sal dydaktycznych i pomieszczeń biurowych, do których dostęp zapewniony jest jedynie z wydzielonej pożarowo i oddymianej klatki schodowej,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 6.4 Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. wyposażenia wszystkich kondygnacji budynku w system sygnalizacji alarmu pożarowego SSP podłączony do monitoringu pożarowego PSP;
- II. zwiększenia ilości podręcznego sprzętu gaśniczego o 100% w stosunku do obowiązującego normatywu;
- III. wyposażenia poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych wszystkich kondygnacji budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu do 2 lx;

**postanawiam**

**wyrazić zgodę** na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż podany w § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

**UZASADNIENIE**

Pani Małgorzata Rybacka, Glinki 25, 62-070 Dopiewo, będąca pełnomocnikiem strony postępowania skierowała wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.


W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną stanowiącą załącznik do postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ.52840.144.4.2023.SŚ,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

### **Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.   
ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  
st. bryg. mgr inż. Jarosław Zamełczyk

#### Otrzymują:

1. Pani Małgorzata Rybacka – pełnomocnik strony  
ul. Glinki 25  
62-070 Dopiewo
2. aa.

#### Do wiadomości:

1. KM PSP w Poznaniu