


# DRZWI WEWNĘTRZNE

| OZNACZENIE                                   |  | D1   |      | D1*  |      | D2           |      | D2*  |      | D3  |   | D4   |   | D5              |   | D6   |   | D7  |   | DRZWI WEWNĘTRZNE P-POŻ |   | ŚCIANKI / DRZWI KABINOWE W TOALETACH   |   |     |   |
|--|--|--|------|------|------|--------------|------|------|------|---|---|------|---|-----------------|---|------|---|---|---|------------------------|---|--|---|-----|---|
| SCHEMAT                                      |  |  |      |      |      |              |      |      |      |   |   |      |   |                 |   |      |   |   |   |                        |   |  |   |     |   |
| WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [mm]                 |  | So   | 1000 | 1000 | 1000 | 1000         | 1000 | 1000 | 1000 | 2280  |   | 2280 |   | 2280            |   | 2280 |   | 2280  |   | 1000                   |   | 131  |   | 222 |   |
| WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (przejścia) [mm] |  | Ho   | 2050 | 2050 | 2050 | 2050         | 2050 | 2050 | 2050 | 2100  |   | 2100 |   | 2100            |   | 2100 |   | 2100  |   | 2050                   |   | 151  |   | 222 |   |
| BUDYNEK ISTNIEJĄCY - PRZEBUDOWA              |  | S  | 900  | 900  | 900  | 900          | 900  | 900  | 900  | 2000  |   | 2000 |   | 2000            |   | 2000 |   | 2000  |   | 2000                   |   | L  |   | P   |   |
| ILOŚĆ  |  | H  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000         | 2000 | 2000 | 2000 | L   |   | P    |   | L               |   | P    |   | L   |   | P                      |   | L  |   | P   |   |
| RAZEM  |  | PIWNICA  | -    | -    | -    | -            | -    | -    | 1    | -   | - | -    | - | -               | - | -    | - | -   | - | -                      | - | -  | - | -   | - |
|  |  | PARTER   | 11   | 8    | -    | 1            | -    | 1    | 3    | 1   | 1 | 1    | 1 | -               | 1 | 1    | 1 | 1   | 1 | 1                      | - | 1  | - | -   |   |
|  |  | PIĘTRO   | 8    | 12   | -    | -            | 2    | -    | -    | 3   | - | 1    | - | 1               | - | -    | - | -   | - | -                      | - | -  | - | 1   |   |
| KOLOR  |  | SKRZYDŁO: okleina drewnopodobna - DĄB MILANO 1<br>OŚCIEŻNICA: malowana - ANTRACYT (zbliżony do RAL 7024)   |      |      |      |              |      |      |      | SKRZYDŁO: ANTRACYT (zbliżony do RAL 7024)<br>OŚCIEŻNICA: ANTRACYT (zbliżony do RAL 7024)  |   |      |   |                 |   |      |   | SKRZYDŁO: ANTRACYT (zbliżony do RAL 7024)<br>OŚCIEŻNICA: ANTRACYT (zbliżony do RAL 7024)  |   |                        |   | PŁYTY: biały (zbliżony do RAL 9016)<br>OKUCIA: szary (zbliżony do RAL7035)   |   |     |   |
| UWAGI  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>SKRZYDŁO: PŁYTOWE, WZMOCNIONE, PŁASKIE, PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA LUB PEŁNA, OKLEINA CPL 0,7 LUB RÓWNOZRĘDNEJ JAKOŚCI Z PRZEZNACZENIEM DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ(KLASYFIKACJA POKRYCIA - EXTREME WG OZNACZENIA FIRMY PORTA)</li> <li>OŚCIEŻNICE: METALOWA, REGULOWANA (REGULOWANA WZMOCNIONA), NP. PORTA-SYSTEM REGULOWANA LUB W INNYM SYSTEMIE DOSTOSOWANYM DO SKRZYDŁA DRZWIOWEGO, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY; W MIEJSCU GDZIE NIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ METALOWA KĄTOWA (KLASYFIKACJA POKRYCIA - EXTREME WG OZNACZENIA FIRMY PORTA)</li> <li>OKUCIA: STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM, NP. EDEL FIRMY PORTA LUB DH-Z-30-SS FIRMY GAMET</li> <li>DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK PATENTOWY LUB ŁAZIENKOWY (Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWARCIA OD ZEWNĄTRZ)</li> <li>MINIMALNA SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA =90cm</li> <li>DRZWI D2/D2* WYPOSAŻONE W DOLNE PANELE OCHRONNE ("KICK PANEL" LUB PANEL WENTYLACYJNY) ZE STALI NIERDZEWNEJ</li> <li>Wszystkie drzwi przygotować do montażu samozamykacza (wzmocnienie), a drzwi D1* i D2* wyposażać w samozamykacz.</li> </ol> |      |      |      |              |      |      |      | <ol style="list-style-type: none"> <li>SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH, W SYSTEMIE DRZWI / ŚCIANEK DZIAŁOWYCH</li> <li>SZKLENIE - SZYBA POJEDYŃCZA, BEZPIECZNA P2A</li> <li>OKUCIA Z ZACZEPEM ANTYWYWAŻENIOWYM - STAL NIERDZ., KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM, NP. EDEL FIRMY PORTA LUB DH-Z-30-SS FIRMY GAMET</li> <li>DRZWI EWAKUACYJNE - MINIMALNA SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA = 90cm</li> <li>OBUDOWA DROGI EWAKUACYJNEJ - WITRYNY STAŁE EI15</li> </ol> |   |      |   |                 |   |      |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>SKRZYDŁO: PŁYTOWE, WZMOCNIONE, PŁASKIE, PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA LUB PEŁNA, OKLEINA CPL 0,7 LUB RÓWNOZRĘDNEJ JAKOŚCI Z PRZEZNACZENIEM DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (PROFESSIONAL WG OZNACZENIA FIRMY PORTA)</li> <li>OŚCIEŻNICE: METALOWA, REGULOWANA, NP. PORTA-SYSTEM REGULOWANA LUB W INNYM SYSTEMIE DOSTOSOWANYM DO DRZWI, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY</li> <li>OKUCIA: STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM, NP. EDEL FIRMY PORTA LUB DH-Z-30-SS FIRMY GAMET</li> <li>DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK PATENTOWY</li> <li>MINIMALNA SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA =90cm</li> <li>SAMOZAMYKACZ</li> <li>DRZWI P-POŻ. EI30</li> </ol> |   |                        |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>ŚCIANKA I DRZWI KABINOWE SYSTEMOWE - GŁADKIE, PEŁNE - HPL, NP. SYSTEM V20 FIRMY SANIPOL</li> <li>OKUCIA METALOWE - SREBRNE, DRZWI Z ZAMKIEM ŁAZIENKOWYM (Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWARCIA OD ZEWNĄTRZ)</li> <li>MINIMALNE WYMIARY: <ul style="list-style-type: none"> <li>KABINA (WYM. WEWN.) SZER. CO NAJMNIEJ 1,00m, Dł. 1,10m,</li> <li>SKRZYDŁO DRZWIOWE SZER. MIN. 0,80m (W ŚWIETLE) - ZALECANE 0,90cm</li> </ul> </li> <li>ŚCIANKI I DRZWI O WYS. CO NAJMNIEJ 2,00m Z PRZEŚWITEM NAD PODŁOGĄ 0,15m.</li> <li>DODATKOWE WYPOSAŻENIE: <ul style="list-style-type: none"> <li>UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY,</li> <li>HACZYK,</li> <li>SZCZOTKA KŁOZETOWA.</li> </ul> </li> </ol> |   |     |   |
|  |  | SAMOZAMYKACZ   |      |      |      | SAMOZAMYKACZ |      |      |      | zamek patentowy<br>KONTR. DOSTĘPU-sekretariat   |   |      |   | zamek patentowy |   |      |   | SAMOZAMYKACZ<br>zamek patentowy   |   |                        |   | zamek patentowy  |   |     |   |

- UWAGI:
- Wymiary otworów drzwiowych i okiennych sprawdzić na budowie.
  - Ościeżnice wykonać w systemie Porta lub w innym systemie dostosowanym do zakupionych drzwi.
  - Oznaczenia / kolorystyka: przyjęto kolory okleiny i ościeżnicy z katalogu firmy Porta, w przypadku zastosowania systemu innej firmy dobór koloru należy skonsultować z projektantem. Ponadto podano kolory wg wzornika RAL.
  - Przyjęto górę ościeżnicy równą rzędnej górnej krawędzi płytek ściennych (h=208cm)
  - W wykonaniu otworów w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20mm, każdorazowo należy weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością drzwi / ościeżnicy dla uniknięcia niezgodności.
  - Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
  - Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
  - Dobry rodzaj szklenia musi uwzględnić zarówno wymogi bezpieczeństwa, akustyki i wymogi techniczne, wynikające bezpośrednio z norm i przepisów, jak również uwzględnić ekspozycję na słońce pod kątem transmisji odbicia światła słonecznego oraz energii słonecznej.
  - Kolor i przezierność szyb należy ustalić z projektantem na podstawie próbek materiałowych.
  - Dodatkowe wyposażenie drzwi (elektrozwora, kontrola dostępu) należy rozpatrywać razem z projektami baranżowymi (proj. instalacji teletechnicznych, sanitarnych).

|                                   |  |  |                          |
|-----------------------------------|--|--|--------------------------|
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE<br>60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18<br>dz. nr 55/36; arkusz 16,17; obręb Nr0039 Łazarz; jedn. ewiden. 306401_1 M. Poznań                                 |  |                          |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA              |  MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI<br>61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4<br>tel/fax 61-6497394 msa.net.pl |  |                          |
| PROJEKTOWAŁ                       | arch. Piotr Staszewski<br>(gt. projektant)   | UPR. NR 40/WPOKK/2015 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ | DATA I PODPIS<br>03.2021 |
| OPRACOWAŁ                         | arch. Zbigniew Michnowicz<br>arch. Karolina Skalska<br>Marcin Durski   |  |                          |
| SPRAWDZIŁ                         | arch. Sławomir Ambrożewicz   | UPR. NR 365/PM/194 - UPRAWNIENY BEZ OGRANICZEŃ DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA  | 03.2021                  |
| TREŚĆ RYSUNKU                     | ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI WEWNĘTRZNYCH   |  | RYSUNEK NR               |
| BRANŻA                            | architektura   | STADIUM  | proj. techniczny         |
| INDEKS                            | 04.72  | DATA   | 03.2021                  |
| SKALA                             | 1:100  |  |                          |