

Wykonawcy w postępowaniu

I.dz. 3741/PIM/08/20/MK/2020-266

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: **„Budowa pieszojezdni w ul. Mleczowej”, nr postępowania PIM/08/21/ZP44/2020-266.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu:

Pakiet nr 1 z 17.08.2021 r.

Pytanie nr 1

Po analizie dokumentacji projektowej stwierdziliśmy brak dokumentacji projektowej związanej z kolizją istniejącej kanalizacji tłocznej, wodociągiem i gazociągiem z projektowanym przepustem. Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż na etapie opracowywania dokumentacji nie było możliwe precyzyjne określenie rzędnych gazociągu, kanału sanitarnego oraz wodociągu. Otoczenie terenu, rzędna niwelety zaprojektowanej drogi oraz fakt, że przedmiotowe sieci są obecnie zlokalizowane pod istniejącym przepustem wskazują, iż kolizje nie powinny wystąpić. Przed wykonaniem kanałów należy wykonać ręcznie przekopy próbne celem zlokalizowania i zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia.

Przy odległości w pionie i w poziomie poniżej dopuszczalnych, należy istniejące uzbrojenie przełożyć. Ponadto uzbrojenie nie objęte przełożeniem na czas realizacji budowy i po jej

zakończeniu, należy zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem sposób rozwiązania zostanie opracowany i uzgodniony z właścicielem uzbrojenia w ramach nadzoru autorskiego.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem www.pim.poznan.pl,
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, specjalista ds. zam. publ. tel. +48 61 884 20 16 e-mail: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl