

I.dz. 3941/PIM/09/20/MK/2020-266

**Wykonawcy w postępowaniu za
pośrednictwem:
www.pim.poznan.pl**

**Dotyczy: „Budowa pieszojezdni w ul. Mleczowej”, nr postępowania:
PIM/08/21/ZP44/2020-266**

Na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu, jak poniżej:

Pakiet nr 4 z 03.09.2021 r.

Pytanie nr 1

W związku z informacją otrzymaną od jedyne go znanego producenta korytek ściekowych o wymiarach 30x40x15 o wstrzymaniu produkcji na czas nieokreślony. Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie zamiennego rozwiązania z korytka ściekowego o wymiarze 25x33x8 cm lub zaakceptuje wykonanie ścieku z 2 rzędów kostki brukowej?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Z informacji pozyskanych przez Zamawiającego wynika, że korytka są dostępne. W przypadku faktycznej niedostępności istnieje możliwość dokonania zmiany na etapie realizacji robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza zmianę w tym zakresie.

Dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem www.pim.poznan.pl,
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Specjalista ds. zam. publ., tel. +48 61 884 20 16, e-mail: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl