

Poznań, 10 marca 2022

I.dz. 01015/PIM/03/22/MK/2022-328

Wykonawcy w postępowaniu

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: "Mur oporowy"

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu:

Pakiet nr 3 z 08.03.2022 r.

Pytanie nr 1

Z uwagi na ograniczoną dostępność ścianki wskazanej w dokumentacji projektowej (typ IIIIn) zwracam się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania zamiennego i zastosowanie ścianki typu GU16N lub wskazanie innego dopuszczalnego typu ścianki.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Z uwagi na ograniczoną dostępność na rynku ścianki stalowej typu IIIIn Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścianki stalowej zamiennej typu **GU16-400**:

- **długość – L = 10,0 m**
- **stal S355GP**
- **wskaźnik wytrzymałości $W_x = 1\ 560\ \text{cm}^3/\text{m}$**
- **ciężar - 62 kg/mb**
- **waga - 0,1549 ton/m²**

Pakiet nr 4 z 8.03.2022 r.

Pytanie nr 1

Czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest w zakresie przedmiotowego postępowania.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Decyzje administracyjne są załączone do dokumentów postępowania znajdują się w folderze „ Dokumentacja _ nr załączniki 2-3-4”. Obowiązki wynikające z każdej załączonej decyzji są również w gestii Wykonawcy, w tym między innymi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie nr 2

Terminy wykonania zamówienia, o których mowa w pkt 11 SWZ nie przewidują czasu niezbędnego na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeśli uzyskanie takiego pozwolenia jest w zakresie przedmiotowego postępowania, prosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu kamienia milowego dla jego pozyskania.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający przewidział w terminie 210 zakończenie prac i w tym czasie przewidziane jest również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, natomiast uwzględnienie tego w HRF jest po stronie Generalnego wykonawcy.

Pytanie nr 3

Prosimy o wskazanie możliwej lokalizacji zaplecza budowy, w tym miejsca składowania materiałów budowlanych.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Możliwa lokalizacja zaplecza budowy jest na działce 3/15 , której właścicielem jest zamawiający.

Pytanie nr 4

Prosimy o informacje o możliwej lokalizacji i warunkach zwodowania jednostek pływających niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający proponuje zwodowanie jednostek pływających niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia istniejącą przystanią zlokalizowaną na lewym brzegu rzeki Warty, tuż powyżej mostu Królowej Jadwigi (dojazd ul. Bielniki) lub zjazdem do międzywala od strony ul. Panny Marii. Ostateczna decyzja odnośnie miejsca zwodowania jednostek należy do Wykonawcy robót.

Pytanie nr 5

Z uwagi na lokalizację inwestycji na działkach 3/15 i 1/7 nie mających dostępu do drogi publicznej, prosimy o wskazanie lokalizacji i warunków korzystania z drogi dojazdowej do placu budowy

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający posiada zgodę na czasowe korzystanie z części działki 3/19 obręb 0051 Poznań (obecnie po podziale 3/39 i 3/21) od użytkownika wieczystego działki w celu realizacji zadania. Dojazd od ul. Garbary.

Pytanie nr 6

Prosimy o udostępnienie kart otworów geotechnicznych dokumentacji, o której mowa w pkt. 4.2 projektu wykonawczego.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający udostępnia karty otworów geotechnicznych Wykonawcy.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie parametrów technicznych dla odtworzenia oczepu muru oporowego z płyt kamiennych — prosimy o wskazanie rodzaju materiału, wymiarów płyt itp.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Odtworzenie oczepu muru oporowego należy wykonać z płyt kamiennych zbliżonych formą i kształtem do płyt kamiennych, stanowiących oczep w początkowym odcinku muru w rejonie ul. Estkowskiego (hm muru 0+40 ÷ 1+11) wyremontowanego w 2002 roku. Rodzaj kamienia należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu. Płyty kamienne należy przymocować do muru za pomocą specjalistycznej zaprawy uwzględniającej rodzaj łączonych materiałów (kamień i blacha). Zaleca się aby zaprawa była w tej samej technologii chemii budowlanej, w której będą prowadzone roboty naprawcze muru.

Pakiet nr 5 z 10.03.2022 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o zmianę zapisów SWZ spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej :

Obecny zapis:

20.1.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 2 roboty na obiektach hydrotechnicznych, w zakresie których wykonano remont budowli hydrotechnicznej, a wartość tych prac wynosiła co najmniej 1 200 000,00 zł

brutto każda (potwierdzone dowodami określającymi czy roboty zostały wykonane w sposób należyty).

20.1.3.2. -pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót na co najmniej na 2 roboty na obiektach hydrotechnicznych, w zakresie których wykonano remont budowli hydrotechnicznej, a wartość tych prac wynosiła co najmniej 1 200 000,00 zł, przez cały okres budowy.

Na:

20.1.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 2 roboty na obiektach hydrotechnicznych, w zakresie których wykonano **budowę lub remont budowli hydrotechnicznej**, a wartość tych prac wynosiła co najmniej 1 200 000,00 zł brutto każda (potwierdzone dowodami określającymi czy roboty zostały wykonane w sposób należyty).

20.1.3.2. -pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót na co najmniej na 2 roboty na obiektach hydrotechnicznych, w zakresie których wykonano **budowę lub remont** budowli hydrotechnicznej, a wartość tych prac wynosiła co najmniej 1 200 000,00 zł, przez cały okres budowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę i nadaje nowe brzmienie w pkt.:

20.1.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 2 roboty na obiektach hydrotechnicznych, w zakresie których wykonano **budowę lub remont budowli hydrotechnicznej**, a wartość tych prac wynosiła co najmniej 1 200 000,00 zł brutto każda (potwierdzone dowodami określającymi czy roboty zostały wykonane w sposób należyty).

20.1.3.2. -pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót na co najmniej na 2 roboty na obiektach hydrotechnicznych, w zakresie których wykonano **budowę lub remont** budowli hydrotechnicznej, a wartość tych prac wynosiła co najmniej 1 200 000,00 zł, przez cały okres budowy.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294967728210