RZUT PARTERU

LEGENDA

nazwa	rozdzielnica obiektowa
	wyłącznik ppoż.
sposób i wysokość montażu Ilość	gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V IP20
sposób i wysokość montażu Ilość x DATA	gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V IP20 typu DATA z kluczem
sposób i wysokość montażu Ilość	gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V IP44

Symbol	Opis	Pn [kW]	U[V]
GE1	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY	0,5	230
GE3	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY	1	230
GE4	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY	1,5	230
SZ	SUSZARKA DO RĄK	2	230
WD1	WENTYLATOR DACHOWY	0,05	230
WD2	WENTYLATOR DACHOWY	0,12	230

LEGENDA

C1 Oprawa typu downlight, materiał klosza PC, rodzaj klosza PRM, strumień świetlny 1500lm, temperatura barwowa 4000K, Ra>80, IP65, IK08, wymiary Ø220/140mm, sposób montażu: natynkowa, moc 10W
np. Lena Lighting - DLN 220 LED EVO LV 220MM 1500LM 840 PRM (10W)

C2 Oprawa typu downlight, materiał klosza PC, rodzaj klosza PRM, strumień świetlny 1900lm, temperatura barwowa 4000K, Ra>80, IP65, IK08, wymiary Ø220/140mm, sposób montażu: natynkowa, moc 15W
np. Lena Lighting - DLN 220 LED EVO LV 220MM 1900LM 840 PRM (15W)

D1 Oprawa przemysłowa, materiał klosza PC, rodzaj klosza MAT, strumień świetlny 2300lm, temperatura barwowa 3000K, Ra>80, IP66, IK09, wymiary 1152/85/80mm, sposób montażu: natynkowa, temperatura pracy -20°C do +35°C, moc 16W
np. Lena Lighting - TYTAN LED 1150MM 1200LM 830 (16W)

Q2 Oprawa oświetlenia awaryjnego, antypaniczna, czas 1h, strumień świetlny 245lm, moc 2W, sposób montażu: natynkowy
np. TM Technologie - iTECH M2 102 COLD

SYMBOLE I OZNACZENIA

- wyłącznik pojedynczy 10A/230V, IP20
- wyłącznik pojedynczy 10A/230V, IP44
- wyłącznik podwójny 10A/230V, IP20
- wyłącznik schodowy 10A/230V, IP20
- wyłącznik schodowy podwójny 10A/230V, IP20
- przycisk 10A/230V, IP20
- 1,K1,... numer sekcji opraw

Uwaga
- kolorystyka lamp zostanie dobrana na etapie projektu wykonawczego w projekcie architektury,

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
- podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
- dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie urządzenia



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ ZESPOŁU SANITARIATÓW

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. (M2)
0.1	WC DAMSKIE	MASA POSADZKOWA	30.85
0.2	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	MASA POSADZKOWA	3.58
0.3	WC DLA O.N.	MASA POSADZKOWA	5.91
0.4	WC MĘSKIE	MASA POSADZKOWA	30.85
0.5	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	MASA POSADZKOWA	3.58
0.6	WC DLA O.N.	MASA POSADZKOWA	5.91
		SUMA BUD. SANITARIATU:	80,68
0.7	WIATA ŚMIETNIKOWA	MASA POSADZKOWA	25.04
0.8	WIATA ŚMIETNIKOWA	MASA POSADZKOWA	25.04
		SUMA WIATA:	50,08

PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.
30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14 TEL. 012-426-06-16
EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL
BIURO W POZNANIU: 61-851 POZNAŃ UL. ZIELONA 8 TEL.0618513010

Nazwa i adres inwestycji:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY PRZY UL. PRZY LOTNISKU W POZNANIU			Data: LISTOPAD 2018R.
Inwestor:	Miasto Poznań, Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań			Branża: ELEKTRYCZNA
Tytuł rysunku:	BUDYNEK SANITARIATÓW RZUT PARTERU-INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH			Faza proj.: PB
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień/specjalność:	Podpis:	Skala: 1:100
Projektował:	mgr inż. MARCIN GATNIEJEWSKI	WKP/0483/PWOE/15		
Zespół projektowy:	mgr inż. OLGA GUNCIARZ			Nr rys.: E-2.2
Sprawdził:	mgr inż. ROMAN MAJCHEREK	186/66		

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI