

Poznań, 10 maja 2022

I.dz. 02025/PIM/05/22/DK/2018-152

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania pn.: „PRZEBUDOWA UL. POKRZYWNO [POZNAŃ]” – nr ref. PIM/04/22/ZP26/2018-152 .

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych/ udzielonych w ww. postępowaniu:

1. Czy w nawierzchniach asfaltowych przy wjazdach należy zastosować zestawy naprawcze tzw. „kwadraty”

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie przewiduje zastosowania zestawów naprawczych w postaci tzw. „kwadratów”.

2. Przedmiar robót - Kanalizacja deszczowa pozycja nr 49 — błędna ilość są 33 szt. powinny być 2 szt. Proszę o korektę.

Wyjaśnienie:

Przedmiar robót – Kanalizacja deszczowa pozycja nr 49 – prawidłowa ilość 2 szt. Zamawiający udostępni skorygowany przedmiar robót – oferta.

3. Przedmiar robót - Kanalizacja deszczowa, dział 12 pozycja nr 89 i 90 — Naprawa istniejącego rurociągu DN600. Proszę o informację gdzie znajduje się w/w rurociąg, brak informacji w dokumentacji.

Wyjaśnienie:

Odcinek rurociągu DN600 przewidziany do naprawy zlokalizowany jest w przy górnym końcu rowu Sławka II zgodnie z udostępnianymi załącznikami.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294967787760