

Poznań, 15 czerwca 2022

I.dz. 02837/PIM/06/22/DK/2020-278

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania pn.: „Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych” – nr ref. PIM/05/22/ZP38/2020-278.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych/ udzielonych w ww. postępowaniu:

1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu postawionym w pkt.20 ppkt.20.1.3.1.(SWZ) jeżeli Wykonawca wykonał należycie rozbudowy budynków oświatowych m.in. o sale gimnastyczne i budynki dydaktyczne wraz z łącznikami do istniejących obiektów kubaturowych, a prace prowadzone były na czynnych obiektach budowlanych w trakcie realizacji inwestycji?

Wyjaśnienie:

Treść pytania wskazuje, iż przy spełnieniu wymogu dot. wartości zrealizowanych prac oraz okresu ich wykonania możliwe będzie uznanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Jednakże ostateczna i wiążąca ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie złożonych przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych wskazanych przez Zamawiającego w treści SWZ.

2.1. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formacie ath.

2.2. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Oferentom (jako materiałów pomocniczych) przedmiarów w edytowalnej wersji ATH.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępni na stronie internetowej pomocnicze / orientacyjne przedmiary robót w edytowalnym formacie ATH.

Zawierają one szacowane ilości prac do wykonania, przy czym Wykonawca wycenia w składanej ofercie realizację zamówienia zgodnie z wszystkimi udostępnionymi przez Zamawiającego materiałami, w szczególności dokumentacją projektową oraz stwiorb.

W projektowanych postanowieniach umownych, na podstawie których przewiduje się realizację zamówienia, przewidziano zasadę rozliczenia ryczałtowego między Stronami.

3. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujące zestawienie stolarki, z którego będą wynikać minimalne parametry – w przedmiarach jest mowa np. pozycja 15 „Dostawa i montaż drzwi dymoszczelnych, wyposażenie według PW”, pozycja 36 „Drzwi wewn. techniczne, stalowe pełne, EI60, wyposażenie według PW <D5>” pozycja 47 „Drzwi wewn. techniczne, stalowe pełne, EI530, wyposażenie według PW <D1>” itd.

Wyjaśnienie:

Zestawienie stolarki znajduje się w opracowaniu pn. *PW ZS-01 – Architektura*.

4. Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów windy, o której mowa w przedmiarze w pozycji 68 „Dostawa i montaż podnośnika platformy B900 (winda dla niepełnosprawnych).

Wyjaśnienie:

Minimalne parametry podnośnika:

- wykończenie w stali nierdzewnej,
- nie wymaga oddzielnego miejsca na maszynownię, cała konstrukcja w szybie podnośnika
- udźwig 385kg/3 osoby,
- wysokość podnoszenia do 3 metrów,
- niskie koszty eksploatacji i niskie koszty zużycia energii,
- wersja kątowna,
- zgodność z wymogami bezpieczeństwa Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.
- oznaczona znakiem CE.

Mała winda - podnośnik pionowy B900 służy do transportu osób niepełnosprawnych i osób z dysfunkcjami ruchu, które mają problem z bezpośrednim pokonywaniem schodów.

Parametr	Wartość
Napęd	Elektryczny/śrubowy
Lokalizacja windy	na zewnątrz budynków
Udźwig	min. 385kg/3 osoby

Parametr	Wartość
Prędkość podnoszenia m/s	0.06
Wysokość podnoszenia	Do 3 metrów
Głębokość podszybia bez rampy najazdowej	maks. 60 mm
Wymiary podestu platformy (szerokość x głębokość) mm	min. 1100x1400
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość) mm	maks. 1490x1520 +/-50mm
Liczba przystanków	2
Konfiguracja bramki przystankowej	Drzwiczki wychylne/900x1100 mm
Moc silnika	min. 1,5kW
Sterowanie przyciskowe	Naciśnij aby jechać
Podest	Aluminiowa blacha falowana
Maszynownia	Zintegrowana wewnątrz szybu
W zgodności z	Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, znak CE
Wykończenie masztu, platformy i framugi drzwi	Malowanie proszkowe na kolor szary, RAL 9006

Panele szybu maszynowni, osłony i ramy oraz panel sterowania ze stali nierdzewnej.
Wózek malowany proszkowo, rama ze stali nierdzewnej.
Bramki i barierki wypełnione szkłem bezpiecznym (5+5+0,76 hartowane i laminowane).
Dotykowe przyciski ze stopniem ochrony IP65.

5.1. Prosimy o wyznaczenie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie POSUM.

5.2. Prosimy o wyznaczenie terminu umożliwiającego dokonanie wizji lokalnej na obiekcie przeznaczonym do remontu.

Wyjaśnienie:

Termin wizji: 21.06.2022 r. - spotkanie z przedstawicielem Zamawiającego o godzinie 12:00 przed głównym wejściem.

Kontakt - Kierownik Projektu PIM - p. Roland Szafrąński - tel. + 48 517 026 286.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. zamówień publicznych, Tel. +48 519 351 454 e-mail: artur.pieczkolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294967820836