

Wykonawcy w postępowaniu

I.dz. /PIM/10/20/MK/2020-250

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: **Wykonanie w oparciu o dokumentację projektową i pozwolenie na budowę robót budowlanych polegających na rozbiórce i budowie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pod nazwą: „Przedszkole dla zwierząt w Nowym ZOO”, nr postępowania PIM/10/20/ZP57/2020-250**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu:

Zestaw nr 3**Pakiet nr 3 z 27.10.2020 r.****Pytanie nr 1**

Z pozyskanych od producenta informacji wynika, że nie ma kopulek akrylowych w **klasie NRO** i o wsp $U = 0,9$. Czy możliwa jest zmiana na świetliki kwadratowe i prostokątne z poliwęglanem komorowym np. 25 mm opal + płyta GRU w klasie NRO gdzie $U = 1,24$ płaskie jednospadowe lub gr 20 mm opal + NRO $U = 1,39$ w lekkim łuku?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pakiet nr 4 z 27.10.2020 r.**Pytanie nr 1**

Zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o najmniej 14 dni. Powyższe spowodowane jest chęcią złożenia konkurencyjnej i należytej oszacowanej oferty (uwzględniającej otrzymane wyjaśnienia) oraz obecną sytuacją na rynku wywołaną wirusem SARS-CoV-2, gdzie praca związana z przygotowaniem ofert zarówno przez generalnego wykonawcę jak i podwykonawców ulegają wydłużeniu. Wyznaczenie właściwych granic

czasowych leży przed wszystkim w interesie Zamawiającego, ponieważ zapewnia możliwość rzetelnego oszacowania wszystkich elementów cenotwórczych i pozwala na przewidzenie lub wręcz zminimalizowanie wielu ryzyk związanych z realizacją zadania. Jednocześnie zwracam się z wnioskiem o proporcjonalne wydłużenie terminu na zadawanie pytań w postępowaniu.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 12.11.2020 r.

Pakiet nr 5 z 27.10.2020 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie kosztorysu w formacie ath.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający celowo wprowadził tabelę excel zamiast przedmiaru w formacie ath. Należy wypełnić i przedstawić kosztorys ofertowy w formacie excel zgodnie z instrukcją.

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem www.pim.poznan.pl,
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, specjalista ds. zam. publ. tel. +48 61 884 20 16 e-mail: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl