



Kolizja numer 2/nn, 3/nn - numer 6,7 w warunkach likwidacji kolizji
"6. Linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x240 relacji: SK-12 nr 128 - MST-1695"
"7. Linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x240 relacji: SK-12 nr 128 - MST-1695"
- Ułożenie nowych odcinków kabla typu NAY2Y-J 4x240 - o długości 28 m poza obszarem kolizji. (Majątek ENEA Operator sp. z o.o.)

Kolizja numer 1/SN - numer 4 w warunkach likwidacji kolizji
"4. Linia kablowa SN-15kV typu 3x(YHAKXS 1x120) relacji: MST 88 - MST 1068"
- Ułożenie nowego odcinka kabla typu 3xNA2XS(F)ZY 1x150 - o długości 18 m poza obszarem kolizji. (Majątek ENEA Operator sp. z o.o.)

Kolizja numer 4/SN - nie wymieniona w warunkach likwidacji kolizji
- Przełożenie istniejącego kabla o długości 25 m poza obszar kolizji. (Majątek nieznany)

LEGENDA (KOLIZJE)
x DEMONTAŻ KABLA
--- PROJ. KABEL nn W GRUNCIE
--- PROJ. KABEL SN W GRUNCIE
--- PROJ. KABEL W RURZE OSŁONOWEJ
--- PROJ. RURA REZERWOWA
--- PROJ. MUFA KABLOWA
Uwagi:
1. Oświadczam, że projekt został sporządzony na zgodnej z oryginałem kopii aktualnej mapy do celów projektowych przyjętej do zasobu geodezyjnego.
2. Projektowane urządzenia umieszczać w odległości minimum 0,5 m od granic działek (plotów) i krawężników.
3. Kolorem czerwonym wysowno projektowane sieci elektroenergetyczne, linią --- wysowno istniejące granice działek, kolorem zielonym istniejące sieci elektroenergetyczne, kolorem niebieskim wysowno proj. oświetlenie drogowego i proj. sygnalizację świetlną będące odrębnym opracowaniem.

POZOSTAŁE UWAGI:
- w przypadku wystąpienia zmian w lokalizacji pozostałych projektowanych urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej projekt należy skorygować o wniesione zmiany,
- gdy niemożliwa będzie docelowa przebudowa kolidujących urządzeń el-en należy przewidzieć układ tymczasowy,
- kable energetyczne, które nie zostały przeznaczone do przebudowy na etapie projektu, a których głębokość ułożenia zmienia się na skutek prowadzonych prac drogowych, należy ułożyć na normalatywnej głębokości dla danego typu kabla i jego napięcia pracy,
- kolizje wymienione w warunkach technicznych, a nieuwjęte w projekcie, nie będą realizowane. W przypadku ich ewentualnego zaistnienia, podczas prac terenowych, dokumentacja zostanie niezwłocznie uzupełniona o niezbędne dokumenty,
- wszystkie ewentualne zmiany w realizacji przebudowy każdorazowo należy skonsultować w RD Poznań Sekcja Utrzymania pok. 504, 505.

LEGENDA

branża drogowa

- Jeźdnie bitumiczne - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych (wymiana warstwy ścieralnej)
- Chodniki - nawierzchnia z płyt chodnikowych betonowych 50x50cm w kolorze szarym
- Zatoki BUS - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej, rzędowej 16x20cm w kolorze szarym
- Zjazdy - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej, ciętej, płomieniowanej 15x15cm w kolorze szarym
- Ciągi rowerowe - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych
- Ciągi rowerowe - nawierzchnia z mieszanek mineralno-żywnicznych
- Wybrukowania - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej, rzędowej 9/11cm, surowo ciosanej
- Wybrukowania - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej, ciętej, płomieniowanej 15x15cm w kolorze szarym
- Zatok postojowe, zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm w kolorze grafitowym (kostka bezfazowa)
- Elementy spowalniające - najazd na próg z nawierzchni z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm w kolorze grafitowym (kostka bezfazowa)
- powierzchnie nieutwardzone - zieleni
- krawężnik betonowy 15x30 cm (h=12 cm)
- krawężnik betonowy 20x30 cm (h=12 cm)
- krawężnik betonowy obniżony 20x22 cm (h=1cm)
- opornik betonowy 12x25 cm (h=1cm)
- krawężnik kamienny 20x30 cm (h=12 cm)
- krawężnik kamienny obniżony 20x22 cm (h=1cm)
- krawężnik polimerbetonowy ~42x33 cm (h=18 cm)
- obrzeże chodnikowe betonowe 8x30 cm
- obrzeże chodnikowe betonowe 8x20 cm
- granice działek ewidencyjnych
- granice pasów drogowych

INWESTOR	 PREZYDENT MIASTA POZNANIA pl.Kolegiacki 17, 61-841 Poznań		
INWESTOR ZASTĘPCZY	 POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE pl.Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań		
OBIEKT	ROZBUDOWA UL. ESTKOWSKIEGO, MAŁE GARBARY, WOLNICA I SOLNEJ W POZNANIU W ZAKRESIE BUDOWY DROGI ROWEROWEJ ODCINEK 1 - OD UL. ESTKOWSKIEGO DO UL. DZIAŁOWEJ		
ADRES	MIASTO POZNAŃ ul. Estkowskiego, ul. Małe Garbary, ul. Wolnica, ul. Szyperska, ul. Garbary, ul. Bóznicza, ul. Św. Wojciech, ul. Działowa, Plac Wielkopolski		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA - KOLIZJE		
RYSUNEK	PLAN SYTUACYJNY - ODCINEK 1		
DATA: 30.11.2021	SKALA: 1:500	NR RYSUNKU: E-1.0	ARKUSZ RYSUNKU: 1