

NUMER OBWODU	A	B	C	---	1	2	3	4	5	6		8	9	10
OPIS OBWODU	ZASILANIE Z RG --- ---	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ --- ---	WSKAŹNIK OBECNOŚCI NAPIĘCIA ---	--- --- --- ---	CENTRALA WENTYLACYJNA CNW1 ---	CENTRALA WENTYLACYJNA CNW2 ---	CENTRALA WENTYLACYJNA CNW3 ---	CENTRALA WENTYLACYJNA CNW4 ---	CENTRALA WENTYLACYJNA CNW5 ---	CENTRALA WENTYLACYJNA CNW6 ---		CENTRALA WENTYLACYJNA CNW8 ---	CENTRALA WENTYLACYJNA CNW9 ---	CENTRALA WENTYLACYJNA CNW10 ---
MOC ZAINSTALOWANA [kW]	306,1	---	---	---	21,0	23,0	23,0	32,0	36,0	3,5		28,0	15,0	4,0
TYP PRZEWODU/KABLA	N2XH-J	---	---	---	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J		N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J
ILOŚĆ ŻYŁ/PRZEKRÓJ [nxmm²]	5x240	---	---	---	5x10	5x16	5x16	5x25	5x25	5x2,5		5x16	5x10	5x2,5



NUMER OBWODU	11	12	13	14	15	16	17	18	19
OPIS OBWODU	CENTRALA WENTYLACYJNA CNW11 ---	CENTRALA WENTYLACYJNA CNW12 ---	CENTRALA WENTYLACYJNA CNW13 ---	CENTRALA WENTYLACYJNA CNW14 ---	CENTRALA WENTYLACYJNA CNW15 ---	REZERWA	REZERWA	CENTRALA WENTYLACYJNA CNW17 ---	REZERWA
MOC ZAINSTALOWANA [kW]	26,0	40,0	6,0	21,0	16,0	---	---	14,90	---
TYP PRZEWODU/KABLA	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	---	---	N2XH-J	---
ILOŚĆ ŻYŁ/PRZEKRÓJ [nxmm²]	5x16	5x35	5x2,5	5x10	5x10	---	---	5x10	---

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
Rychnowy1b, 77-300 Człuchów
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Data: 01.11. 2022r.

ELEKTRYCZNA | Skala: 1:100 | Rys. nr: E-46N

Temat:	Schemat głównego zasilania w budynku
Nazwa inwestycji:	Budowa szkoły na Strzeszynie
Adres:	dz. nr 3/173 obręb ewid.: Strzeszyn Nr [0025], jedn. ewid.: Gm. Poznań Miasto [306401_1], m. Poznań, powiat Poznań, woj. wielkoposkie

Wykonał:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:	Podpis:
Projekt.	Elektryczna:	inż. Zenon Trąbała Upr.: NB-7210/253/79 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.	
Projektant Spr:	Elektryczna:	inż. Karol Gołębiewski Upr.: POM/0179/PWOE/08 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.	