

Nazwa obwodu	F1.1	F1.2	F1.3	F1.4	F1.5	F1.6	F2.1	F2.2	F2.3	F2.4	F2.5
Opis			Dzwonki przeciwpożarowe	Kuchnia zasilanie							
Typ przekaźnika	B,16A	B,16A			B,16A	B,16A	B,16A	B,16A	B,16A	B,16A	B,16A
Przekrój	NHXH-J3G1,5/1 N1XH-J1G1,5/1	NHXH-J3G1,5/1 N1XH-J1G1,5/1			NHXH-J3G1,5/1 N1XH-J1G1,5/1	NHXH-J3G1,5/1 N1XH-J1G1,5/1	NHXH-J3G1,5/1 N1XH-J1G1,5/1	NHXH-J3G1,5/1 N1XH-J1G1,5/1	NHXH-J3G1,5/1 N1XH-J1G1,5/1	NHXH-J3G1,5/1 N1XH-J1G1,5/1	NHXH-J3G1,5/1 N1XH-J1G1,5/1
Kolory żył	Żółto-zielony Niebieski	Żółto-zielony Niebieski			Żółto-zielony Niebieski	Żółto-zielony Niebieski	Żółto-zielony Niebieski	Żółto-zielony Niebieski	Żółto-zielony Niebieski	Żółto-zielony Niebieski	Żółto-zielony Niebieski
Kolory żył	PE L1 L2 L3 N	PE L1 L2 L3 N	PE L1 L2 L3 N	PE L1 L2 L3 N	PE L1 L2 L3 N	PE L1 L2 L3 N	PE L1 L2 L3 N	PE L1 L2 L3 N	PE L1 L2 L3 N	PE L1 L2 L3 N	PE L1 L2 L3 N

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci TN-S 400/230V



SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci TN-S 400/230V



SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci TN-S 400/230V



SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci TN-S 400/230V



Tablica bezpiecznikowa TP1.3:
- wykonanie p/t,
- drzwi pełne,
- min. IP30,
- zasilanie szyny od dołu,
- odejścia obwodów do góry,
- rezerwa na rozbudowę min 10%.

Prąd znamionowy	In 0,5A
Charakterystyka	typ B,C,D
Prąd zadziałania	10kA lub 6kA
Liczba biegunów	1P,2P,3P,4P

Prąd znamionowy	In 0,5A
Charakterystyka	typ B,C,D
Prąd zadziałania	10kA lub 6kA
Liczba biegunów	1P,2P,3P,4P

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci TN-S 400/230V

Prąd znamionowy	In 0,5A
Charakterystyka	typ B,C,D
Prąd zadziałania	10kA lub 6kA
Liczba biegunów	1P,2P,3P,4P

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci TN-S 400/230V

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
Jarosław Ch. TP.Elektryk
tel. kom.: 663 622 034, fax: 597268037
e-mail: biuro@marcinbanka.pl, marcinbanka@wp.pl, www.marcinbanka.pl

Data: 01.11.2020

ELEKTRYCZNA		Skala: 1:100	Nr rys.: E-05z
Temat:	TP 1.3		
Nazwa inwestycji:	Budowa szkoły na Strzeszynie		
Adres:	dz. nr 3/173 obręb ewid.: Strzeszyn Nr [0025], jedn. ewid.: Gm. Poznań - Miasto [306401_2], m. Poznań, powiat Poznań, woj. wielkopolskie		

Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis
Projekt.	Elektryczna	mgr. Janusz Trybała Upr.: NB-7202/252/79 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.	
Projektant Spr.	Elektryczna	inż. Karol Golebiewski upr.: POM/3579/PWOE/08 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.	