INSTALACJA RTV/SAT/NAGŁOŚNIENIE

Kolumna głośnikowa

Głośnik w zabudowie sufitu podwieszanego / w pomieszczeniach mokrych IP54

Symbol | Typ lub rozmiarowanie | Ilość

321 | 245
2
67

Oprawy awaryjne

AW1	R	M1
AW2	R	S1
AW3	R	C1
AW4	S	M1
AW5	S	M2
AWK	S	W1 COLD
EW1 EW2	S	M1
EWA	G	

UWAGI:

1. W koncepcji przyjęto następujące typy oprawy oprow:
   – oprawy awaryjne: "proca na ciemno";
   – oprawy kierunkowe: "proca na jasno";
2. Koncepcję awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
3. Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne nad każde urządzenie ppoż. punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;
4. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montowac na wysokości 2,5–3m na wysięgniku lub zwieszając np. „na sztywno".
5. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła (urządzenia HVAC);
6. Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktować jako podglądowe. Rodzaj, typ i podział ppoż. miejsce montażu oprow kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż;
7. Oprawy doświetlające instalować w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej;
8. Opracowano koncepcję oświetlenia AW/EW wymagą koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.

Oprawy awaryjne TM Technologie

AW1	DNTEC R M1
AW2	DNTEC R S1
AW3	DNTEC R C1
AW4	DNTEC S M1
AW5	DNTEC S M2
AWK	DNTEC S W1 COLD
EW1 EW2	DNTEC S M1
EWA	DNTEC G

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY		Data: 01.11.2022r.	
mgr inż. Zenon Trąbalski upr. nr 7220/7253/79			
tel. kom. (48) 602 684 784; 607788837			
e-mail: biuro@inwestomarcin.pl; inwestomarcin@wp.pl; www.inwestomarcin.pl			
E.ELEKTRYCZNA	Skala: 1:100	Nr. rys. E-03.L2	
Temat: Rzut I piętra - instalacja elektryczna-oświetlenie, ciągi awaryjne			
Nazwa inwestycji: Budowa szkoły na Strzeszynie			
Adres: dz. nr 3/173 obręb ewid. Strzeszyn W (0025), jedn. ewid. Gm Poznań Miasto (630400_1), m. Poznań, powiat Poznań, woj. wielkopolskie			
Wykonał: Branża: Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:			Podpis:
Projekt: Elektryczna: mgr inż. Zenon Trąbalski Upr.: NB-7220/7253/79 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr			
Projektant: Elektryczna: mgr inż. Karol Grabowski Upr.: WLKP/0010/PWOE/08 do proj. bez ograniczeń w spec. elektrycznej			