

I.dz. 1746/PIM/05/20/MK/2019-243

Wykonawcy w postępowaniu

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „Budowa ulicy Tarnobrzeskiej w Poznaniu”, nr postępowania PIM/04/20/ZP23/2019-243.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu:

Pytanie nr 1 z 8.05.2020 r.

W ramach odpowiedzi zamieszczono na stronie przetargów kosztorysy ofertowe w formacie pdf. Zwracam się z prośbą o udostępnienie tożsamyh kosztorysów w formie edytowalnej.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że nie posiada kosztorysów w formie edytowalnej.

Pytanie nr 2

Po analizie zamieszczonych kosztorysów ofertowych stwierdzono rozbieżność: projekt wykonawczy branży drogowej przewiduje jako dolną w-wę konstrukcji jezdni wykonać warstwę mrozoochronną gr. 15 cm z kruszywa naturalnego, natomiast kosztorys ofertowy nie przewiduje wykonania takiego asortymentu robót, natomiast wg. poz. 28 kosztorysu należy pod jezdnią wykonać warstwę podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa o grubości 25cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że na całej długości projektowanej ul. Tarnobrzeskiej pod podbudową gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, należy wykonać warstwę podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2, gr. 25 cm.

Pytanie nr 3

Poz. 64 kosztorysu przewiduje wykonanie ścieku przykrawężnikowego w ilości 945 m²; zdaniem oferenta wystąpiła omyłka w jednostce obmiaru - powinno być m. Prosimy o wyjaśnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający udostępnił w odpowiedzi nr 5 prawidłowy kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym Nasadzenia rekompensacyjne a ST D.09.01.01. Czy planowane do nasadzeń drzewa mają być gatunku jesion czy klon?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że:

- nasadzenie drzew 8 szt., rodzaj - jesion wyniosły;
- miejsce nasadzeń zgodnie z planem sytuacyjnym tj. ul. Oświęcimska.

Wiceprezes Zarządu

Marcin Golek
(1)

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem www.pim.poznan.pl,
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, specjalista ds. Zam. Publ. Tel. +48 61 884 20 16 e-mail: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl