Profil podłużny

skala 1:100/200



P.p. 66,00 m n.p.m.

Rzędne terenu [m npm]	77.7, 78.12, 77.8, 77.8, 77.8, 77.8, 77.78, 77.79, 77.8, 77.8, 77.4, 77.4, 74.2, 74.1, 73.0, 72.8, 72.5, 72.9, 72.3, 72.3, (72,75), 70.8
Rzędne dna rurociągu [m npm]	73.20, 72.95, 72.90, 72.76, 72.45, 72.30, 71,26, 71,10, 70,93, 70,53, 70,53, 70,52, 70,50
Spadki [‰]/ długości [m]	i=4,7‰ L=54,2m; i=4,7‰ L=9,6m; i=5,2‰ L=27,0m; i=5,2‰ L=28,9m; i=5,3‰ L=30,0m; i=5,3‰ L=32,3m; i=2,5‰ L=8,1m
Śrenica / Materiał	rura przeciskowa DN400 SN8 L=90,8m; PEHD/PP/PVC SN8 DN400 L=91,2m; 2xØ1400 PEHD SN4; PEHD/PP/PVC SN8 DN400 L=9,5m
Odległości [m]	-63.8, -57.8, -51.9, -47.9, -35.9, -30.8, -24, -12.5, -9.6, 0, 27, 29.9, 54.2, 55,8, 67.9, 75.2, 85.9, 118.2, 141.5, 144.4, 146.6, 153.9

UWAGA!
PRZEBIEG WYSOKOŚCIOWY ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU USTALONO NA PODSTAWIE MAPY ZASADNICZEJ.

RZECZYWISTY PRZEBIEG SIECI ZWERYFIKOWAĆ W TERENIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany

"USŁUGI PROJEKTOWE" Krzysztof Paszczak
ul. Murawa 35/6 61-655 Poznań

Przedsięwzięcie:	Gospodarka wodna i ochrona wód – wody gruntowe na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" – koncepcja i projekt ujęcia wód deszczowych z dachu szkoły i zasilanie nimi stawu	Miasto POZNAŃ powiat : ------- woj. wielkopolskie	
Inwestor :	Urząd Miasta Poznania – Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska		
Nazwa załącznika:	Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej		Nr zał: 3.1
Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis
Projektował: mgr inż. Krzysztof Paszczak	Konstr. -budowl.	WKP/0282/ZOOK/09	
Projektowała: mgr inż. Katarzyna Kamińska	instalacyjna	LBS/0016/POOS/07	
Sprawdził: mgr inż. Adam Nahalewicz	Konstr. -budowl. inżynieryjna – hydrotechniczna	WKP/0059/ZOOK/14 WKP/0359/POOH/15	
Sprawdziła: mgr inż. Monika Narożniak	instalacyjna	ZAP/0002/POOS/03	
Stadium dokumentacji: PBW	Skala: 1:100/500	Data: grudzień 2020r.	