



Krzysztof Paszczak
„Usługi Projektowe”
ul. Murawa n35/6
61-655 Poznań

TI/T/JK-7.4-2844/2020

Poznań, 20.10.2020 r.

dotyczy: przejścia rurociągiem pod siecią ciepłą.

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie przejścia rurociągiem o średnicy do 300 mm pod przewodami sieci ciepłej na terenie Parku Tysiąclecia w Poznaniu informujemy, że wyrażamy zgodę na proponowane rozwiązanie.

Rurociąg wód opadowych należy prowadzić prostopadle, pod siecią ciepłą.

Z poważaniem

Załącznik: plan sytuacyjny – 1 egz.

Koordinator Zespołu
ds. Techniki

Jacek Konieczny

Sprawę prowadzi Jacek Konieczny, tel. 667624504

K/O:
TI/T a/a

Veolia Energia Poznań S.A.

ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

Kapitał zakładowy: 105 947 725,00 zł, wypłacony w całości | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000

tel. 801 57 57 57, (61) 43 76 276, e-mail: bok.poznan@veolia.com, kancelaria.pl-vpoz@veolia.com

www.energiadlapoznania.pl, www.veolia.pl

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub w siedzibie Veolia Energia Poznań S.A.