

Poznań, 19 maja 2022

I.dz. 02276/PIM/05/22/MK/2019-217

Wykonawcy w postępowaniu

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: "Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5"

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu:

Pytanie nr 1 z 18.05.2022 r.

Zwracam się z prośbą o podanie jednoznacznej informacji ile m² i wskazanie jakie okna podlegają wymianie/ rekonstrukcji w zakresie podstawowym Elewacji wschodniej – dziedziniec (SZKOŁA).

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zakres podstawowy na Elewacji wschodniej – dziedziniec (szkoła) obejmuje prace związane z wszystkimi oknami znajdującymi się na tej elewacji zgodnie z dokumentacją projektową. Dodatkowo w załączeniu przedstawiamy graficzne wskazanie zakresu okien objętych przetargiem (zakresu podstawowego). W dokumentacji projektowej na kładzie elewacji wschodniej zlokalizowanej po stronie wschodniej dziedzińca ujęto stolarkę okienną do wymiany w 100% istniejących otworów okiennych.

1/ **Rysunek nr 10** przedstawia inwentaryzację całości stolarki okiennej w odniesieniu do elewacji wschodniej z numeracją okien przyporządkowaną tylko inwentaryzacji.

2/ **Rysunki od nr 17 do nr 20** przedstawiają wszystkie okna obiektu z wg. inwentaryzacji wraz z ich odpowiednio przyporządkowaną numeracją inwentaryzacyjną oraz podstawowymi wymiarami.

3/ **Rysunki o nr 21 do nr 25** przedstawiają zestawienia stolarki okiennej wraz z przyporządkowaniem numeru każdego z okien numerowi okna projektowanego.

Nie zakłada się żadnej zmiany powierzchni okien inwentaryzowanych w odniesieniu do okien projektowanych z uwagi na konieczność zachowania kształtu i otworu w murze.

4/ **Rysunek nr 53** przedstawia lokalizację okien na elewacji wschodniej przy dziedzińcu szkoły z ujęciem numeracji stolarki projektowanej.

Powierzchnię w m² wszystkich okien można policzyć wg. rysunków elewacji z rozmieszczeniem otworów i stolarki, wymiarów i wg. zestawień ujętych na w/w numerach rysunków.

Pytanie nr 2

W ramach uzupełnienia w SIWZ powołują się Państwo na rysunek 53 - czy wszystkie okna na tym rysunku należy wymienić.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zakres prac związanych z stolarką okienną należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Potwierdzamy zakres okien uwzględnionych na rys. 53 należy wymienić na nowe.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Załączniki:

1. *Rys. dot. Okna - zakres podstawowy_ Elewacja wschodnia - dziedziniec (szkoła)*

Otrzymują:

1. *Adresat*
2. *a/a*

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294967796986