

Wykonawcy w postępowaniu

I.dz.1659 /PIM/04/20/MK/2020-254

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: **„Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia”, nr postępowania PIM/04/21/ZP16/2020-254.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu:

Pakiet nr 4 z 16.04.2021 r.

Pytanie nr 1

Z następujących pozycji w przedmiarze: "zakup i rozścielenie ziemi urodzajnej pod trawniki warstwą grubości 20 cm" oraz "Założenie trawników , wysiew gotowej mieszanki nasion w uprzednio przygotowane podłoże, przykrycie nasion bez wymiany podłoża . Wraz z pielęgnacją gwarancyjną" wynika, że należy humusować oraz wykonać trawniki na powierzchni całego Parku Tysiąclecia, natomiast z dokumentacji projektowej wynika, że należy odtworzyć zieleń na starych śladach ścieżek. Proszę o informację jaki zakres prac należy przyjąć do kalkulacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową trawniki wykonujemy jedynie w miejscach po rozebranych nawierzchniach utwardzonych. Zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu zielenią, opis w legendzie: Projektowany trawnik.

Humusowaniu wraz z obsianiem trawą podlegają pasy po rozebranej nawierzchni po obu stronach zawężonej alejki. Humusowaniu podlegają wszystkie tereny po rozebranych nawierzchniach utwardzonych.

Pytanie nr 2

Proszę o informację jak długi okres pielęgnacji nowo posadzonych roślin oraz trawnika należy przyjąć.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że należy przyjąć okres 3 lat.

Pytanie nr 3

Proszę o informację jaki rodzaj nawierzchni asfaltowej należy wykonać. W opisie technicznym znajduje się informacja, że należy ułożyć warstwę wiążącą AC 8S 50/70 4,0cm, natomiast na przekroju występuje warstwa ścieralna AC8S. Proszę o informację jaki asfalt należy zastosować.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Konstrukcja o nawierzchni bitumicznej:

- warstwa ścieralna z AC8S 50/70 – 4 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 30 cm,
- grunt rodzimy.

Z poważaniem

Dyrektor ds. Realizacji inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem www.pim.poznan.pl,
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, specjalista ds. zam. publ. tel. +48 61 884 20 16 e-mail: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl