

Wykonawcy w postępowaniu

I.dz. 1586/PIM/04/20/MK/2020-254

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: **„Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia”, nr postępowania PIM/04/21/ZP16/2020-254.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z art. 286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu:

Pytanie nr 1 z 12.04.2021 r.

Proszę o określenie co ile metrów ma być wykonana dylatacja na nawierzchni żywiczno-mineralnej.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że mieszanka mineralno-żywiczna powinna być układana zgodnie z instrukcją stosowania i wykonania, opracowaną przez producenta. Jednakże powierzchnie dylatowane maksymalnie do 25 m², dylatacje poprzeczne w odległości co 5 m. Głębokość szczelin dylatacyjnych min. 50% grubości górnej warstwy.

Pytanie nr 2

Jaki ma mieć rozmiar kostka granitowa którą należy zabrukować miejsca pod ławki.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, miejsca pod ławki mają być wykonane z nawierzchni mineralno-żywiczej.

Pytanie nr 3

W opisie projektu na stronie 37 podana jest projektowana konstrukcja o nawierzchni bitumicznej, która różni się od układu warstw pokazanych na rysunku 3 Przekrój 3, proszę o ujednoczenie informacji dot. przekrojów nawierzchni.

Wyjaśnienia Zamawiającego.

Konstrukcja o nawierzchni bitumicznej:

- warstwa ścieralna z AC8S – 4 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 30 cm,
- grunt rodzimy.

Pytanie nr 4

W opisie projektu na stronie 37 podana jest projektowana konstrukcja o nawierzchni mineralno-żywicznej, brakuje tam warstwy wyrównawczej o grubości 2 cm o frakcji 0-4 mm lub 0-8mm pomiędzy warstwą mineralno-żywiczną a podbudową. Proszę o dodanie warstwy do konstrukcji nawierzchni i przedmiaru.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że konstrukcję o nawierzchni mineralno-żywicznej należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową oraz według zaleceń producenta.

Pytanie nr 5

W opisie projektu na stronie 37 podano informację że obrzeże stalowe musi być ze stali ocynkowanej i kwasoodpornej, wykonane ze stali S235, parametry obrzeża stalowego: długość 3,0m, wysokość 200 mm, grubość 4 mm. Nie stosuje się cynkowania stali kwasoodpornej a płaskownik 200 x 4 mm jest niedostępny jako wyrób hutniczy, tak cienkie obrzeże - będzie falowało przy układaniu, obrzeże powinno mieć grubość minimum 6mm- proponowane obrzeże 8x200mm bez cynkowania. Cynkowanie jest zbędnym kosztem dla inwestora, warstwa cynku zdiera się, obrzeże i tak koroduje - wnosimy o rezygnację z cynkowania. Ze względu na to że obrzeże stalowe mocno pracują na długość przez wystąpienie naprężeń które wynikają ze zmiany temperatury należy układać je na zakładkę bez łączenia.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że obrzeże stalowe należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową oraz według zaleceń producenta.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że prostuje zapis pkt. 23.5. i nadaje mu brzmienie:

Zamawiający, w ramach kryterium Kierownika Budowy będzie przyznawał punkty za dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej w Załączniku nr 10 do SIWZ, zgodne ze złożonym dodatkowym Wykazem doświadczenia do oceny w kryterium. **Zamawiający przyzna punkty za wykazane doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót podczas realizacji polegających na:**

- **doświadczenie zawodowe szczególne: na stanowisku Kierownika budowy i/lub Kierownika robót podczas realizacji robót budowlanych polegających na budowie chodników o nawierzchni mineralno-żywiczej;**
 - **doświadczenie zawodowe szczególne: na stanowisku Kierownika budowy i/lub Kierownika robót podczas realizacji robót budowlanych polegających na budowie chodników o nawierzchni bitumicznej;**
 - **robotą budowlaną wymagającą nadzoru archeologicznego.**
- **Zamawiający przyznane zostaną 7,5 pkt za każdą kolejną realizację ponad wskazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (maksymalnie 15 pkt).**

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem www.pim.poznan.pl,
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, specjalista ds. zam. publ. tel. +48 61 884 20 16 e-mail: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl