

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Poznań, ...13... marca 2017r.

I.dz. ...1043.../PIM/03/18/ZP/2017-118

**Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przystanek PST „Most Teatralny” – budowa przystanku tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, postępowanie numer ref. PIM/03/18/ZP17/2017-118.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ:

**Pytanie 1**

**Czy Zamawiający warunek określony w pkt. III.1.3 2) (zdolność techniczna lub zawodowa) uzna za spełniony w przypadku wykazania się jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu przystanku osobowego kolejowego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i/lub płyt betonowych wraz z ustawieniem wiaty przystankowej o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł netto?**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Tak. Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu w przypadku wykazania się realizacją opisana w pytaniu.

**Pytanie 2**

**Czy Zamawiający warunek określony w pkt. III.1.3 2) (zdolność techniczna lub zawodowa) uzna za spełniony w przypadku wykazania jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu przystanku tramwajowego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i/lub płyt betonowych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do montażu konstrukcji wiaty przystankowej?**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Doświadczenie wykazywane przez Wykonawcę musi obejmować również ustawienie wiaty przystankowej.

**Pytanie 3**

**Proszę o wyjaśnienie jakie płyty chodnikowe mają być użyte jako nawierzchnia chodnika:**

- a) Przedmiar w pozycji 23 mówi o „Betonowe płyty chodnikowe 50x50 cm”
- b) Projekt budowlany na „Planie sytuacyjnym” i „Przekroju przez przystanek” mówi o płytach 60x60cm gr. 8cm
- c) Projekt wykonawczy na „Planie sytuacyjnym” mówi o płytach 60x60cm, a w Opisie Technicznym i „Przekroju przez przystanek” mówi o płytach 50x50cm gr. 8cm

**Prosimy o określenie następujący parametrów materiału:**

- wymiarów
- grubości
- koloru
- faktury nawierzchni

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zgodnie ze stanowiskiem Plastyka Miejskiego należy zastosować standardowe, jasnoszare płyty chodnikowe 50x50 o grubości 7 cm.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Paweł Śledziejowski (1)

Wiceprezes Zarządu  
Jaromi Weigel (1)

Sprawę prowadzi:  
Dawid Kozłowski  
tel. 61 884 20 16  
e-mail: dawid.kozlowski@pozim.pl



Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., pl. Wiosny Ludów 2, 61-714 Poznań  
Tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 fax 61 866 60 04, sekretariat@pozim.pl, [www.pozim.pl](http://www.pozim.pl)  
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000503225  
REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, Kapitał zakładowy 4 100 000 zł