

**Wykonawcy w postępowaniu**

poprzez [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)

L.dz. 3815 /PIM/08/21/AP/2021-304

**Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektuj i wybuduj - Ekrany akustyczne w rejonie ulicy Krzywoustego” postępowanie nr PIM/08/21/ZP43/2021-304.**

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 oraz art. 271 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu:

**Pyt. nr 1 dnia 19 sierpnia 2021 r.:**

ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ O INFORMACJE : 1.W MIEJSCU PROJEKTOWANEGO EKRANU , WCZEŚNIEJ ISTNIAŁ EKRAN OBECNIE USUNIĘTY , CZY PAŁE FUNDAMENTOWE ZOSTAŁY USUNIĘTE CZY SĄ DALEJ W GRUNCIE 2.LINIA ZASILAJĄCA SŁUPY OŚWIETLIENIOWE WZDŁUŻ UL.KRZYWOUSTEGO JEST W KOLIZJI Z LINIĄ PROJEKTOWANYCH EKRANÓW , CZY ZAMAWIAJĄCY PRZESUNIE TĄ LINIĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT PAŁOWYCH ? 3.DO JAKIEGO MIEJSCA ( KRAWĘDŹ JEZDNI , ŚRODEK LUB INNY PUNKT ) ODNOSI SIĘ PROJEKTOWANA WYSOKOŚĆ EKRANÓW 4,0 M LUB 3,5 4.CZY ISTNIEJĄCE BARIERY DROGOWE SĄ DOSTOSOWANE DO MONTAŻU ZA NIMI EKRANÓW JEŚLI TAK TO W JAKIEJ ODLEGŁOŚCI ?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Odp. 1 – Z wiedzy jaką posiada zamawiający pozostałości zostały usunięte.

Odp. 2 – Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi linia została usunięta w związku z realizacją przebudowy Ronda Rataje.

Odp. 3 – Wskazane wysokości w analizie, PFU oraz Decyzji środowiskowej są wysokościami optymalnymi, może zaistnieć sytuacja, iż wysokość w trakcie prac projektowych i modelowych ulegnie zmianie. Kwestia po stronie Wykonawcy.

Odp. 4 – Z informacji jakie zamawiający uzyskał od twórców analizy odległość od barier energochłonnych to 40 cm za barierą.

Z poważaniem

*Dyrektor ds. wsparcia inwestycji*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

*Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: [artur.pieczkolan@pim.poznan.pl](mailto:artur.pieczkolan@pim.poznan.pl)*

*Pismo sporządziła: Marzena Kaczmarek, specjalista ds. zam. publ. tel. +48 61 884 20 16 e-mail: [marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl](mailto:marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl)*