

sekretariat@pim.poznan.pl

Od: karolina.sapenko@pim.poznan.pl
Wysłano: 13 sierpnia 2021 16:27
Do: sekretariat@pim.poznan.pl
DW: anna.katarzynska@pim.poznan.pl; agnieszka.rapela@pim.poznan.pl;
magdalena.ras@pim.poznan.pl
Temat: korespondencja przychodząca
Stan flagi: Oflagowane

Zadanie: Gołęcin – zadaszenie boiska

Od: TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Do: Interhall Sp. z o.o. i Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

From: Kamil Sałamacha <k.salamacha@tamex.pl>**Sent:** Friday, August 13, 2021 3:51 PM**To:** monika.j@interhall.pl; karolina.sapenko@pim.poznan.pl**Cc:** Robert Burzycki <r.burzycki@tamex.pl>; Łukasz Zelek <l.zelek@tamex.pl>; Tamex O.S. S.A. - biuro <biuro@tamex.pl>; Piotr Dejna <p.dejna@tamex.pl>**Subject:** Opinia w sprawie dokumentacji zadaszenia boiska treningowego w Poznaniu

Dzień dobry,

Poniżej przesyłam opinię w sprawie przesłanej dokumentacji dotyczącej zadaszenia boiska treningowego w Poznaniu.

Zgodnie z przesłaną dokumentacją projektową zaprojektowane elementy zadaszenia boiska treningowego kolidują ze zrealizowanymi przez Tamex Obiekty Sportowe S.A. elementami infrastruktury:

- studzienki teletechniczne
- ciąg komunikacyjny
- nawierzchnie z kostki betonowej w rejonie wiat dla zawodników
- okablowanie elektroenergetyczne zasilające oświetlenie

Zwracamy uwagę, że kotwy zadaszenia oraz płyty żelbetowe pod elementy zadaszenia zostały zaprojektowane w znacznym zbliżeniu do istniejących słupów oświetleniowych oraz bieżni. Przedstawione na rysunkach kotwy mają głębokość 1,5m i przy ich wykonaniu konieczne będzie zachowanie znacznej ostrożności. Konstrukcja płyt żelbetowych nie została przedstawiona na przekazanych rysunkach, stąd trudno się odnieść do ich wpływu na funkcjonujący obiekt.

Oświadczenie Projektanta wiodącego informujące, że „*prace montażowe hali balonowej nie naruszają konstrukcji boiska wykonanego przez Tamex Obiekty Sportowe SA*” dotyczy tylko boiska i w takim zakresie jest niewystarczające i niepełne. Z przedstawionej dokumentacji projektowej wynika, że prace montażowe naruszają szereg elementów wykonanych przez Tamex Obiekty Sportowe SA, na które została udzielona gwarancja. W przypadku przebudowy elementów wykonanych przez Tamex Obiekty Sportowe SA, wykonawca robót przejmuje całkowitą odpowiedzialność gwarancyjną na przebudowane elementy oraz elementy na bezpośrednim styku wykonywanych prac.

Pozdrawiam,

Kamil Sałamacha
Dyrektor Pionu Wykonawczego
tel. kom.: + 48 609 722 522



TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

ul. Rydygiera 8/3a, 01-793 Warszawa

NIP 525-22-18-385,

tel. +48 22 556 24 23, fax +48 22 556 24 22,

www.tamex.com.pl, e-mail: biuro@tamex.com.pl

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie; XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000287548, Kapitał zakładowy: 1.945.000,00 PLN

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne oraz / lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki) prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody jej nadawcy jest zabronione. This message may contain confidential and/or legally protected information. If you are not correct recipient (or have received this message by mistake), please notify this fact immediately the sender and delete the message. Copying disclosure or dissemination of the enclosed information without the consent of the sender is prohibited.

Jako Spółka przetwarzamy Państwa dane osobowe. więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod adresem: <http://tamex.pl/wp-content/uploads/2018/09/klauzula-informacyjna.pdf>