



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO



Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznań, 05 listopada 2024 r.

I.dz. 04153/PIM/11/24/AP/2024-399/003

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

poprzez www.pim.poznan.pl

eZamowienia

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu o budynek warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem” w formule zaprojektuj i wybuduj” postępowanie nr PIM/10/204/ZP46/2024-399.

Zamawiający w ww. postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytania nr 2 z dnia 30 października 2024 r.:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w miejscu występowania sufitów podwieszonych nie należy wykonywać na stropach tynków, szpachlowania i malowania.
2. Proszę o informację jakie wyposażenie obiektu podlega zamówieniu.
3. Czy stoły z basenem jednokomorowym są w zakresie postępowania.
4. Proszę o informację, w której pozycji tabeli TER i HRF należy uwzględnić wyposażenie budynku.
5. Proszę o informacje dotyczącą systemu kluczy w istniejącym budynku.
6. Proszę o określenie rodzaju/materiału poszczególnych drzwi wewnętrznych. Opis PFU jest niejednoznaczny.
7. Prosimy o podanie wytycznych dotyczących odkurzacza centralnego.
8. Wg przekroju pokrycie dachu wykonać z membrany EPDM a wg opisu wykonać z papy termozgrzewalnej. Jakie pokrycie przyjąć do wyceny?
9. Proszę o informacje dotyczącą rozbiórki istniejącego ogrodzenia, jakie oraz ile.
10. Jaki zakres prac należy wykonać w istniejącym budynku, poza zamurowaniem istniejących okien.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Stropy powinny zostać otynkowane min. na łączeniach elementów konstrukcyjnych, w celu zachowania ciągłości szczelności. Nie ma konieczności szpachlowania i malowania stropów powyżej sufitów.
2. Wyposażenie obiektu - zgodnie z opisem oraz zestawieniem wykończenia wnętrz (Zestawienie _ wykończenie wnętrz - rewizja 12-2023). Wyposażenie stałe wchodzi w zakres opracowania, wyposażenie ruchome nie jest objęte zakresem.
3. Tak - jest to wyposażenie stałe i wchodzi w zakres.
4. Elementy białego montażu proszę o wprowadzenia do pkt 2.3.7 instalacji c.o. oraz 2.3.6 wod-kan, oświetlenie/oprawy proszę o wprowadzenie 2.3.10 Instalacje elektryczne, rolety do pkt 2.3.2 Stolarka.
5. W istniejącym budynku system kluczy jest standardowy. W części rozbudowy szkoły należy zastosować drzwi z wkładkami cylindrycznymi z systemem jednego klucza.
6. Drzwi wewnętrzne należy zaprojektować zgodnie z opisem PFU oraz załącznikiem Zestawienie wykończenie wnętrz (B. część informacyjna), gdzie wskazane zostały typy drzwi dla poszczególnych pomieszczeń
7. W pomieszczeniach warsztatów należy przewidzieć instalację odkurzacza centralnego. Proponowana lokalizacja jednostki centralnej- pom. 15 Strefa komunikacji, przy osi nr 2. Moc odkurzacza należy dobrać do powierzchni warsztatów. Elementy odkurzacza tj. kolanka, trójniki i inne elementy systemowe odkurzacza centralnego należy dobrać odpowiednio na etapie projektowym.
8. Pokrycie dachowe należy wykonać wg załączonego przekroju A.05 oraz A.06 z membrany EPDM.
9. Ogrodzenie do demontażu znajduje się między istniejącym budynkiem Sali gimnastycznej, a istniejącym boiskiem oraz wjazdem. Przewidziane ilość rozbieranego ogrodzenia to ok. 20 mb.
10. Zakres prac do wykonania w istniejącym budynku został wskazany w części rysunkowej oraz opisowej (m.in. zamurowanie okien, przebudowa schodów zewnętrznych, wykonanie pasa EI120, instalacje w zakresie prowadzenia instalacji od istniejących przyłączy czy węzła cieplnego).

Z poważaniem

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA DS. WSPARCIA INWESTYCJI

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968388187