

Poznań, 14 listopada 2024 r.

I.dz. 04307/PIM/11/24/DK/2019-212/065

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. LUBCZYKOWEJ I UL. NARAMOWICKIEJ [POZNAŃ]”- postępowanie nr PIM/10/24/ZP49/2019-212

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytania nr 3-5 z dnia 13 listopada 2024 r.:

1. Z uwagi na wadę w postaci braku pełnej dokumentacji w postępowaniu wzywam do uzupełnienia dokumentacji dotyczącej kanału technologicznego: na przebudowę kanalizacji i kabla wojskowego RCI Bydgoszcz – obecnie jest pusty folder. Wada ta - gdy nie zostanie uzupełniona - winna skutkować unieważnieniem przetargu.
2. Proszę o uzupełnienie warunków technicznych i uzgodnienia od RCI / Wojska na przebudowę kabla. Nie znane są wymogi wojska w sprawie uprawnień, wymagań co skutkuje niemożliwością przygotowania rzetelnej oferty.
3. W przedmiarze są wpisane pomiary które wskazują że przebudowany kabel to starego typu kable dalekosiężne o izolacji papierowo-powietrznej o powłoce ołowianej. One nie są już produkowane ani budowane ale domniemamy, że Wojsko nadal wymaga pomiarów specjalistycznych dla tego typu kabli przy ich przebudowy. Problem z tymi pomiarami jest taki, że mało kto je wykonuje a jeśli wykonuje to na niecertyfikowanym sprzęcie, bo firm, które produkowały te mierniki już dawno nie ma. Proszę o ustosunkowanie się do tego problemu. Czym zastąpić takie kable lub jaką formę pomiaru przyjmując.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Odpowiedź na 3 i 4 (1 i 2) – Uzupełniono omyłkowo nie dodane pliki, w treści projektu znajdują się wydane warunki techniczne oraz uzgodnienie projektu przebudowy bez uwag.

5 (3). Zgodnie z udostępnionym projektem wykonawczym do przebudowy kabla wojskowego można wykorzystać kabel typu XzTKMXpwFtlx 50x4x0,8, który jest dostępny i obecnie produkowany. Wg. Wiedzy Zamawiającego funkcjonują Wykonawcy, którzy realizują wymaganą przez wojsko pełną symetryzację odcinka wzmacniakowego i pomiary końcowe. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, prace związane z zabezpieczeniem i przebudową powinny być kierowane przez osobę posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli min. „zastrzeżone” oraz wykonane przez firmę specjalistyczną posiadającą stosowne uprawnienia certyfikat AQAP.

Pytanie nr 6 z dnia 13 listopada 2024 r.:

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu ze STWIORB tj. „Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, Inżynierowi i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprzęt i inne urządzenia towarzyszące.” Jakie pomieszczenia biurowe, sprzęt oraz urządzenia towarzyszące należy uwzględnić w ofercie?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wspomniane pomieszczenia biurowe powinny znajdować się w pobliżu placu budowy lub bezpośrednio na nim jednak nie dalej niż 300 metrów od placu budowy, aby zapewnić łatwy dostęp do obszaru inwestycji. Pomieszczenie powinno posiadać stół/stół konferencyjny oraz krzesła. W ramach wyposażenia pomieszczeń biurowych należy uwzględnić minimum następujący sprzęt: drukarka, dostęp do internetu w pomieszczeniach biurowych, aby umożliwić sprawną wymianę informacji i dokumentów. W zakresie urządzeń towarzyszących należy minimum zapewnić zaplecze sanitarne z dostępem do toalet.

Pytanie nr 7 z dnia 13 listopada 2024 r.:

Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy poz. 9.24 z kosztorysie IIIb - sygnalizacja (brak opisu).

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający podaje brakujący opis pozycji nr 9.24 w kosztorysu IIIb - Montaż kamer ANPR (z demontażu) (z konfiguracją oraz uruchomieniem) na wysięgniku.

Zamawiający załącza uzupełniony plik z przedmiarem.

Z poważaniem

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA DS. WSPARCIA INWESTYCJI

Załączniki:

1. 2020032.A-TVB-PW-RCI-00-OT v2;
2. RCI Bydgoszcz akceptacja;
3. Przedmiar_ROBÓT_OFERTA_Radojewo_Etap II_Skrzyżowanie v2.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968392243