

**Wykonawcy w postępowaniu  
poprzez stronę int. [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)**

**Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Jarochońskiego na odcinku od Chociszewskiego do ulicy Wyspiańskiego w Poznaniu”, postępowanie numer PIM/04/20/ZP24/2018-160.**

Na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach skierowanych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz zmianie terminów w postępowaniu ww.:

**Pytania nr 4 z dnia 13 maja 2020 r.:**

1. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 (pytania nr 3 z dnia 7 maja), prosimy o potwierdzenie, że w kosztorysie na oświetlenie i kolizje elektryczne - kolumny Rj, Mj, Sj nie należy wypełniać. W załączonych z wyjaśnieniami przedmiarach znajduje się nadal rozbieżność na R,M,S.
2. Prosimy o wyjaśnienie odpowiedzi na pytanie nr 16, w którym Zamawiający podaje, że należy zmienić opis poz. 46 na „2-5 cm”, w załączonym przedmiarze brak uwzględnienia tej zmiany.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

1. W kosztorysie na oświetlenie i kolizje elektryczne - kolumny Rj, Mj, Sj nie należy wypełniać.
2. Zamawiający załącza skorygowaną specyfikację. Zamawiający uwzględnił zmiany poz. 46 na „2-5 cm” w załączonym kosztorysie.

**Zamawiający załącza poprawiony kosztorys ofertowy.**

**Pytania nr 5 z dnia 13 maja 2020 r.:**

1. Czy jednostka podana w kosztorysach np. 100m<sup>2</sup> oznacza, że przyjęte za normatywne jednostki (m<sup>2</sup>, mb) ceny należy mnożyć przez 100?
2. W kosztorysie ofertowym drogowym pozycja nr 46 Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego, gr. warstwy po zagęszczeniu 1 - 5 cm, natomiast w projekcie ta warstwa określona jest jako grubość od 2 do 5 cm. Wnioskujemy o wyjaśnienie powyższego
3. Na jakiej podstawie będzie następować decyzja odnośnie wykonania grubości warstwy wiążąco -wyrównawczej?

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

1. Tak. Zamawiający potwierdza.
2. Prawdłowo – 2 – 5.
3. Na podstawie pomiarów w terenie w nawiązaniu do stanu istniejącego po stronie wschodniej i w oparciu o projektowane rzędne nawierzchni. Nie można dopuścić do zalewania kamienic.

#### **Pytania nr 6 z dnia 13 maja 2020 r.:**

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 3 dotyczące poz. 86 (kosztorysu drogowego) - przeniesienie stacji rowerowej.

Z informacji uzyskanej z ZTM wynika, że przeniesienie stacji rowerowych wykona firma obsługująca stacje na zlecenie ZTM (podpisana umowa), Wykonawca musi jedynie poinformować o terminie w jakim należy zdemontować, a później zamontować stacje.

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi Zamawiającego, jakie prace należy ująć w tej pozycji ?

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

**Zgodnie z otrzymanym i załączonym w dokumentacji pismem z ZTM za przestawienie stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM) odpowiada ZTM w Poznaniu. Jednak wykonawca winien skalkulować czynności umożliwiające demontaż i ponowny montaż stacji PRM (umożliwienie ewentualnego dojazdu do demontowanej stacji, ewentualne zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac itd.).**

#### **Pytanie nr 7 z dnia 13 maja 2020 r.:**

W związku z zamieszczoną zmienioną SST D.04.07.01, Wykonawca ma pytanie:

Dotyczy D.04.07.01 „zmieniona”, pkt.5.2. Wymagania podane w zakresie projektowania mieszanki AC11W ( AC11P) nie są zgodne z dokumentem przywołanym w pkt. 10.3.76, tj. WT2-2014 ( m.in. zawyżona ilość asfaltu nie zapewni odporności na deformacje trwałe).

Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź wyrażenie zgody na zastosowanie AC11W,KR3-4 na asfalcie modyfikowanym wg aktualnych WT1,WT2-2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszczamy stosowanie zwykłych asfaltów. Zamawiający załącza skorygowaną specyfikację.**

**Dodatkowo Zamawiający na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany terminów w postępowaniu na nowe:**

- nowy termin składania ofert – do dnia 19 maja 2020 r. do godz. 9:00,
- nowy termin otwarcia ofert – dnia 19 maja 2020 r. o godz. 11:00.

### *Załączniki:*

1. Kosztorys Ofertowy Jarochońskiego 2020.05.13.,
2. D040701 specyfikacja.

### *Otrzymują:*

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykoła Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: [artur.pieczykola@pim.poznan.pl](mailto:artur.pieczykola@pim.poznan.pl)