



Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” - Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” - Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Umowa nr RPWP.03.02.01.30-0036/21-00



Poznań, 14 marca 2023

I.dz. 01157/PIM/03/23/AP/2023-352

**Wykonawcy w postępowaniu**  
poprzez [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)  
poprzez eZamowienia

Dotyczy: **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” – Szkoła Podstawowa nr 19 w Poznaniu” postępowanie nr PIM/02/23/ZP13/2023-352.**

#### **Pytanie nr 5 z dnia 13 marca 2023 r. z Wyjaśnieniami Zamawiającego:**

1) Prosimy o wyjaśnienia czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie i wycena instalacji wentylacji mechanicznej w budynku? Brak niniejszego zakresu prac w przedmiarze, TER, oraz opisie SWZ natomiast załączono projekt wykonawczy na ten zakres prac. Proszę o potwierdzenie że zostanie ona wykonana w późniejszym etapie ?

**Odp. Zamawiający informuje, że zakres wentylacji mechanicznej nie wchodzi w zakres podstawowy ani zakres opcji.**

2) Czy pomieszczenia zostaną opróżnione z mebli i sprzętu na czas prowadzenia prac instalacyjnych? Czy przenoszenie i zabezpieczenie mebli i sprzętu leży w zakresie Wykonawcy?

**Odp. Przenoszenie i zabezpieczenie mebli oraz sprzętu w trakcie prowadzenia robót budowlanych leży w zakresie Wykonawcy**

3) W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem prosimy o jednoznaczne określenie jakie roboty odtworzeniowe po wykonaniu instalacji należy przyjąć do wyceny:

- szpachlowanie i malowanie całych ścian i sufitów czy jedynie po śladzie prowadzonych instalacji?
- jaki zakres uzupełniania posadzek po przekuciach?
- zabudowy GK miejscowe czy całościowe?

**Odp. Po wykonaniu instalacji należy odtworzyć ściany i sufity miejscowo do stanu pierwotnego (stanu przed robotami budowlanymi) i wykończyć w sposób estetyczny.**

**Zamawiający nie przewiduje malowania całych ścian i sufitów.**

**Posadzki po przekuciach należy uzupełnić miejscowo, doprowadzając do stanu pierwotnego, również w sposób estetyczny.**

**Oslony GK zastosować na wszystkich instalacjach prowadzonych pod stropami, oraz na odcinkach pionowych, prowadzonych między piętami.**

4) Projekt zakłada demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowych i prysznicowych na obiekcie, czy w przypadku gdy nie będą się one nadawały do ponownego zamontowania Zamawiający dopłaci za zakup nowych?

**Odp. Dla szkoły SP 77 - zakres zamówienia podstawowego obejmuje dostawę i montaż nowej armatury zaworowej (energooszczędnej).**

5) Czy grzejniki w pomieszczenia o podwyższonym poziomie wilgotności tj. sanitariaty WC, mają być w wykonaniu standardowym czy w wersji ocynkowanej – obecnie projekt nie określa standardu ich wykonania?

**Odp. Zamawiający informuje, że należy przyjąć standardowy typ grzejników.**

6) Czy Zamawiający dopuszcza zamianę wykonanie instalacji c.o. z rurociągów miedzianych lutowanych na inny system np. z rur stalowych zaciskowych?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Nowe przewody c.o. należy wykonać z rur miedzianych, sposób łączenia dowolny np. przez lutowanie lub zastosowanie przewodów zaciskowych.**

7) Czy na grzejnikach należy wykonać osłony, jeżeli tak to jakiego typ i z jakiego materiału?

**Odp. Zamawiający informuje, że istniejące osłony grzejników należy zdemontować i poddać renowacji oraz zamontować ponownie.**

Z poważaniem

*Dyrektor ds. wsparcia inwestycji*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

*Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl*

*Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl*

*Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968033716*