



Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznań, 21... października 2020 r.

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl

I.dz. 4196 /PIM/10/20/AP/2020-270

Dotyczy: **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania: Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności” - postępowanie numer PIM/07/20/ZP39/2020-270.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach skierowanych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu ww. oraz wyjaśnieniach treści SIWZ:

Pytania nr 9 z dnia 16 października 2020 r.:

1. Proszę o udostępnienie inspekcji CCTV na zakres renowacyjny dla kanałów kanalizacyjnych J400/600, J200/300 oraz przyłączy kanalizacyjnych.
2. Proszę o wskazanie technologii, metody wklejenia kształtki kapeluszowej DN300 na prześle So6-So5, podkreślę kształtki kapeluszowe wykonywane są do średnicy DN250.
3. Czy posiadają Państwo dokładną mapę z lokalizacją przyłączy?
4. Jaki rodzaj włazu zastosować z zestawem naprawczym czy bez?



Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1 – Zamawiający udostępnia materiały dot. inspekcji CCTV.

Ad. 2 – Zgodnie z wytycznymi Aquanet S.A. przy renowacjach liniowych na kanalizacji należy zawsze poddawać renowacji włączenie przyłączy do kanału metodą „kapeluszczenia”. Taką metodę wskazano w projekcie, który został przez Aquanet uzgodniony. Projektant zweryfikował dostępność na rynku technologii do renowacji przyłączy do średnicy DN 300.

Ad.3 – Aktualna i najbardziej szczegółowa mapa z lokalizacją przyłączy jest zamieszczona w dokumentacji projektowej jako PZT – rys. KN-00-01.1, KN-00-01.2.

Ad. 4 – Zgodnie z dokumentacją projektową, uzgodnioną w Aquanet S.A., projektuje się włączyć bez zestawu naprawczego.

Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu
	
Justyna Litka (1)	Grzegorz Bubula (1)

Załączniki:

1. Materiały dot. inspekcji CCTV x 2

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. zam. publ. tel. +48 519 351 454 e-mail: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl