

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wielobranżowa modernizacja obiektów Gołecin – zadaszanie boiska systemem balonowym” postępowanie nr PIM/01/22/ZP2/2021-286.**

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytania nr 1 z dnia 25 stycznia 2022 r. i wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Czy Zamawiający dopuszcza oprawy o stopniu ochrony IP65 przeznaczone do instalacji oświetlenia podstawowego zadaszania pneumatycznego? Stopień ochrony IP65 i IP66 zapewnia całkowitą ochronę przed ciałami stałymi, takimi jak pył oraz deszcz. Zalecany jest dla większości produktów do zastosowań zewnętrznych. W tym przypadku mamy do czynienia z obiektem zadaszonym, więc stopień ochrony IP65 jest w pełni wystarczający (do większości pomieszczeń zewnętrznych zalecane są, oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony IP54). Zwracamy również uwagę, że do oświetlenia

awaryjnego tego obiektu Zamawiający dopuszcza oprawy oświetleniowe o szczelności IP65.

Odp. Zamawiający dopuszcza oprawy o stopniu ochrony IP65 przeznaczone do instalacji oświetlenia podstawowego zadaszania pneumatycznego.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: artur.pieczkolan@pim.poznan.pl