

Poznań, 18 kwietnia 2023 r.

I.dz. 01738/PIM/04/23/AP/2022-330

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

poprzez eZamowienia

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu – modernizacja elewacji budynków B1 i B2” postępowanie nr PIM/04/23/ZP18/2022-330.

Pytanie nr 3 z dnia 18 kwietnia 2023 r. z Wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formacie ATH.

Odp. Zamawiający nie dysponuje plikami ATH.

2. Zgodnie z dokumentacją projektową parapety wewnętrzne należy wykonać jako drewniane, a według przedmiarów jako MDF. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie należy wykonać parapety wewnętrzne.

Odp. Parapety wewnętrzne należy wykonać jako drewniane.

3. Według dokumentacji należy zdemontować rolety zewnętrzne oraz "na budynku B1 w strefie patio oraz na budynku B2 znajdują się rolety zewnętrzne, które przy wymianie stolarki okiennej można zastąpić żaluzjami zewnętrznymi". Prosimy o informację, czy

należy wyceniać nowe rolety zewnętrzne, jeżeli tak, prosimy o wskazanie specyfikacji oraz ilości.

Odp. Nie należy wyceniać nowych rolet zewnętrznych.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968054220