

Poznań, 25 kwietnia 2023 r.

I.dz. 01867/PIM/04/23/AP/2022-330

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

poprzez eZamowienia

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu – modernizacja elewacji budynków B1 i B2” postępowanie nr PIM/04/23/ZP18/2022-330.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniu i wyjaśnieniu treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytania nr 8 z dnia 21 kwietnia 2023 r. z Wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Poz. nr 61 kosztorysu budowlanego dla bud. nr 1 przewiduje udrożnienie odpływów awaryjnych w betonowych rynnach bez podania ich długości (kpl.). Prosimy o uszczegółowienie, której dokładnie części budynku dotyczy wymieniona pozycja.

Odpowiedź: Należy przyjąć udrożnienie 400 szt. otworów przelewowych fi 5cm o dł. 7cm.

2. Pozycje dotyczące pokrycia dachu papą termozgrzewalną (poz. 107 i 108) wskazują na zastosowanie w sumie 4 warstw papy. W projekcie jest mowa o dwóch warstwach. Prosimy o zajęcie stanowiska i wskazanie przyjętego rozwiązania.

Odpowiedź: Należy przyjąć wykonanie 2 warstw papy.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968059676