

Poznań, 14 lipca 2022

I.dz. 03421/PIM/07/22/AP/2020-278

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych” – nr ref. PIM/05/22/ZP38/2020-278.

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych/ udzielonych w ww. postępowaniu:

Pytania nr 19 z dnia 14 lipca 2022 r.:

- W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 13.07.2022 I.dz. 03380/PIM/07/22/AP/2020-278 proszę o jednoznaczne wskazanie lokalizacji zewnętrznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z trasą prowadzenia kabla. Projekt zakłada 110 metrów kabla i 100 metrów wykopu. Brak jednak informacji na temat trasy wykopu. Nie można określić czy trasa będzie w terenie zielonym czy należy np. przyjąć demontaż i odtworzenie kostki brukowej oraz podbudowy drogi/parkingu. Brak również możliwości określenia ewentualnych kolizji z infrastrukturą podziemną. Powyższe ma znaczący wpływ na ostateczną wycenę tego zakresu prac.
- W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 13.07.2022 I.dz. 03380/PIM/07/22/AP/2020-278 odnośnie braku dokumentacji archiwalnej i wykonaniu inwentaryzacji kabli, wykonawca na etapie przetargu nie ma możliwości wykonywania inwentaryzacji kabli zasilających. W zakresie zamawiającego jest udostępnienie do przetargu dokumentacji projektowej przedstawiającej sposób jasny zakres i sposób prowadzenia prac. Na ten moment brak możliwości rzeczowej wyceny tego zakresu prac. Ponownie proszę o przesłanie rozwiązania projektowego dotyczącego zmiany lokalizacji części rozdzielnic głównej budynku i sposobu podłączenia istniejących odpływów do nowoprojektowanej rozdzielnic.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

- **W wycenie należy przyjąć demontaż i odtworzenie kostki brukowej oraz podbudowy drogi / parkingu na wskazanej długości oraz przyjąć możliwość wystąpienia 3 kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.**
- **Do wyceny proszę przyjąć kable YKY 5x150mm² dla każdego istniejącego odpływu.**

Otrzymują:

1. *Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;*
2. *a/a*

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel.: +48 512 955 392 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel.: +48 512 955 392 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl