

Uczestnicy Konkursu

poprzez stronę int. www.pim.poznan.pl

Dotyczy: Konkursu pn. „Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ulicą Piastowską, a Osiedlem Piastowskim w Poznaniu”, numer referencyjny PIM/09/19/ZP61/2018-150.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach skierowanym do treści Regulaminu konkursu w ww. procedurze oraz przekazuje następujące wyjaśnienia:

Pytania nr 8

1. Czy istnieje plan zagospodarowania przestrzennego terenu wokół Łazienek Rzecznych - jeżeli tak, prosimy o udostępnienie.
2. Czy oczekuje się bezpośredniego połączenia kładki z plażą i Wartostradą (np. schody /rampa bezpośrednio z terenu zalewowego na kładkę)
3. Jak duży jest zakres projektu krajobrazu (co wiąże się z budżetem projektu)
4. Zapewnienie połączenia komunikacyjnego od strony zachodniej w postaci np. drogi asfaltowej wiąże się ze znacznymi kosztami, czy koszty tego połączenia są uwzględnione w budżecie projektu?
5. Punkt 4.5: "Realizacja inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego. W odniesieniu do danych wskazanych w pkt 4.4. powyżej, przedmiot konkursu znajduje się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z czym obowiązują tu zakazy określone w art. 176 ust. 1 ustawy Prawo wodne, tj. między innymi zakazy wykonywania obiektów budowlanych, w odległości mniejszej niż 50 m. od stopy wału. W związku z czym, przedstawiona koncepcja nie może spowodować problemów z wydaniem przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze decyzji o zwolnieniu z zakazów zgodnie z art. 176. ust. 4 wskazanej powyżej ustawy". Czy oznacza to, że w odległości 50m od stopy wału nie można stawiać żadnych podpór?
6. Czy zamawiający może przedstawić obrys stopy wału, w celu dokładnego określenia odległości 50m?

Odpowiedzi na Pytania nr 8:

Ad 1. Dla terenów, na których znajdują się Łazienki Rieczne obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty” w Poznaniu. Powyższy plan udostępniony jest na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu <http://mpu.pl/plany.php?s=6&p=260>

Ad 2. W rozdziale II, punkt 4.8 mówi iż należy: Połączyć kładkę ciągiem pieszo-rowerowym lub osobnymi ciągami z terenami nadwarciańskimi położonymi na tarasach zalewowych, na których zlokalizowana jest infrastruktura rekreacyjna (plaża Wilda, przystanek tramwaju wodnego).

Ad 3. Zamawiający nie określa zakresu projektu krajobrazu właśnie ze względu na koszty.

Uczestnik Konkursu musi wykonać projekt w taki sposób, aby koszty całkowite wykonania Kładki wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem nie przekroczyły kwoty podanej w Regulaminie Konkursu.

Ad 4. Połączenie komunikacyjne od strony zachodniej w postaci drogi asfaltowej istnieje jako ulica Piastowska. Pozostałe połączenia z terenami zalewowymi i z Wartostradą należy zakwalifikować jako koszty wykonania Kładki. Zamawiający zachęca do wykonania wizji w terenie.

Ad 5. Art. 176 ust. 4 Prawa Wodnego stanowi, że „Jeżeli nie wpłynie to na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów określonych w ust. 1 pkt 1-5”. Powyższy zapis nie wyklucza budowy podpór pośrednich pod warunkiem uzyskania decyzji zwalniającej z zakazów określonych w art.176 ust 1 ww. ustawy. Zamawiający wymaga od Uczestników Konkursu, aby praca konkursowa była tak zaprojektowana i przemyślana żeby w kolejnym etapie wykonywania projektu budowlanego możliwe było uzyskanie decyzji zwalniającej z zakazów określonych w art. 176 ust. 1 oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Powyższe potwierdza pismo nr PO.RPP.434.31.2019.JN otrzymane od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które stanowi załącznik B do Regulaminu Konkursu.

Ad 6. Przedstawienie obrysów stopy wału należy do zadań uczestnika Konkursu.

Pytania nr 9

1. Dokument MPZP „Park nad Wartą” załączony do opracowania konkursu, według opisującej go legendy, sugeruje lokalizację kładki pieszo rowerowej ponad prawostronnym brzegiem doliny. Zapis regulaminu w rozdz. II, pkt 4, ppkt 4.3 zwraca uwagę na „schowanie” przyczółków w wysokim prawostronnym i lewostronnym brzegu doliny zalewowej. Czy określona zostanie orientacyjna lokalizacja przyczółków kładki?

2. Zapis rozdz. IV, pkt 2, ppkt 2.3 dotyczący części opisowej nie sugeruje układu tekstu na arkuszu A3. Czy zamawiający określa poziomy, pionowy układ lub podział na kolumny?

Odpowiedzi na Pytania nr 9:

Ad 1. Schowanie przyczółków w wysokim brzegu prawostronnym brzegu doliny zalewowej oraz lewostronnym wale przeciwpowodziowym wynika z pisma nr PO.RPP.434.31.2019 JN otrzymanego od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które stanowi załącznik B do Regulaminu Konkursu. Zapisy MPZP wymienione w pytaniu korelują z zapisami zawartymi w rozdz. II, pkt 4, ppkt 4.3 Regulaminu.

Ad 2. Zamawiający nie narzuca Uczestnikom układu tekstu na arkuszu A3. Ze względów praktycznych tekst może być zredagowany w dwóch kolumnach na kartce w układzie poziomym. Inna redakcja tekstu nie będzie stanowić podstawy do wykluczenia Uczestnika.


Pytanie nr 10

W punkcie 4.8 "Funkcjonalność oraz skomunikowanie obiektu" Regulaminu Konkursowego postawiono wymaganie Zamawiającego, aby minimalna szerokość użytkowa kładki wynosiła od 6 do 8 metrów. Czy możliwe jest zwężenie szerokości kładki na całej długości lub jej fragmencie, pod warunkiem że nadal spełnia wytyczne zawarte w Standardach Rowerowych dla Miasta Poznania i umożliwia wjazd lekkich pojazdów obsługi i utrzymania technicznego?


Odpowiedź na Pytanie nr 10:

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące szerokości kładki podane w Regulaminie Konkursu.

Wiceprezes Zarządu


Grzegorz Bębula
(1)

Prezes Zarządu


Justyna Litka
(1)

Otrzymują:

1. Uczestnicy Konkursu poprzez stronę:
www.pim.poznan.pl
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Artur Pieczykolan
Koordynator ds. Zam. Publ.
Tel. +48 61 884 20 16
e-mail: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził:

Dawid Kozłowski
Koordynator ds. Zam. Publ.
Tel. +48 61 884 20 16
e-mail: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl


Koordynator
zespołu ds. prawnych
Mariusz Wiśniewski


Poznań

Koordynator
ds. zamówień publicznych

Dawid Kozłowski