

AQUANET
Spółka Akcyjna

DW/IBM/1136/6035/2017
IBM/031/46/2016



Poznań, 01/02/2017

**Biuro Projektów Komunikacyjnych
w Poznaniu Sp. z o.o.**
Kościuszki 68
61-891 Poznań

Dotyczy: przebudowy ul. Rybaki w Poznaniu

W nawiązaniu do pisma nr TT/16128/1452/2016 z dnia 20.12.2016r. oraz pisma nr KFGSK-01-FG-2016143 z dnia 12.01.2017r. informujemy:

1. Potwierdzenie przebiegu i średnic sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej zostanie załączone do odpowiedzi na Państwa wniosek nr KFGSK-02-FG-2016143 z dnia 12.01.2017r. o uzgodnienie planu oraz wydanie warunków technicznych.
2. W ul. Rybaki biegnie kolektor ogólnospławny. Ze względu na rangę i charakterystykę kanału (kanał ogólnospławny o średnicy 1400mm) oraz fakt, że podczas pogody bezdeszczowej wypełniony jest ściekami do ok. 1/3 wysokości nie przewidujemy czyszczenia przedmiotowego kanału.
W zakresie wpustów deszczowych, które są własnością ZDM, w przypadku konieczności czyszczenia należy zwrócić się do ich właściciela.
3. W 2003 r. było dokonane rozpoznanie stanu technicznego kanału ogólnospławnego, którego stan techniczny oceniono jako dobry. AQUANET SA nie posiada informacji z pomiarów i badań kanalizacji ogólnospławnej w ul. Rybaki.

Dodatkowo informujemy, że kanał ogólnospławny w ul. Rybaki od ul. Strzałowej do ul. Strzeleckiej został poddany renowacji w ramach FS i do roku 2019 znajduje się na gwarancji. Technologia włączenia nowych wpustów w kanałów musi być na robocze ustalona z wykonawcą robót renowacyjnych i AQUANET.

Biorąc pod uwagę szacowany termin rozpoczęcia prac budowlanych (kwiecień 2017r.) zasadne jest wykonanie przez AQUANET SA wymiany przyłączy wodociągowych, zasuw i hydrantów. W związku z powyższym prosimy o przekazanie szczegółowego harmonogramu celem koordynacji prac.

Z poważaniem

Do wiadomości:
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
al. Niepodległości 27
61-714 Poznań

Sprawę prowadzi:
Paulina Wilińska-Kalka
Tel. 61 8359 273
paulina.wilinska-kalka@aquanet.pl
Biuro Rozwoju Majątku

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

AQUANET
BIURO ROZWOJU MAJĄTKU
Grażyna Golman
Główny Specjalista ds. Systemów
Wodno-Kanalizacyjnych

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl